ŠD M.Uhra / A

ŠD M.Uhra / B

N2XHJ 5x1,5

N2XH-J 3x1,5

N2XH-J 3x1,5

N2XHJ 5x1,5

N2XH-J 3x1,5

E1 S1

E2 S2

E1 S1

E1 S1

E2 S2

E1 S1

1875

2900

4775

1875

1775

3000

1600

2700

3294

2700

3600

22709

POZNÁMKY:

SK	KRÍŽOVÁ SVORKA
SJ02	SVORKA K ZEMNEJ TYČI
SP 1	SVORKA PRIPOJOVACIA
ZT	UZEMŇOVACIA TYČ 2m
SZ	SKÚŠOBNÁ SVORKA
SS	SPOJOVACIA SVORKA
SR03	SVORKA ODBOČNÁ

1.) HODNOTA UZEMŇOVACIEHO ODPORU JEDNÉHO ZVODU MUSÍ BYŤ NIŽŠIA ALEBO ROVNÁ 10 Ohmov, AK JE VYŠŠÍ TREBA ZVODY VYLEPŠIŤ

2.) AKO ZVODOVÉ VEDENIE BUDE SLÚŽIŤ SAMOTNÁ KONŠTRUKCIA POŽIARNEHO SCHODISKA

3.) KU KON3TRUKCIÍ TREBA PRIPOJIŤ AJ REBRÍK + TREBA HO SPOJIŤ AJ S VEDENÍM JESTVUJÚCEJ BUDOVY

LEGENDA:

E1 – N.O. ZORKA 1x8W 1hod


E2 – Líniové svietidlo 1x36W, IP54

Tlačítko 10A/250V, IP44

LEGENDA KÁBLOV:

– – – – – – N2XH–J 5x1,5

———— N2XH–J 3x1,5



Kopírovanie tejto dokumentácie, bez súhlasu autora, je zakázané podľa Autorského zákona č.618/2003 Z.z.

AUTOR PROJEKTU:
Ing. MAREK CIFERSKÝ
email:
marek.cifersky@gmail.com
tel.: 0903 248 945

MIESTO STAVBY: ul.Jána Bottu 23/2475, Trnava , Psč: 917 24 PARCELNÉ ČÍSLO: 1482

INVESTOR: SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave , STU MTF Študentský domov Miloša Uhra, Bottova 23

ZODP.PROJEKTANT: Dušan KRALOVIČ		Stupen projektu:
VYPRACOVAL: Ing. Ján KRALOVIČ		Projekt pre vydanie stavebného povolenia
Projekt:		Archívne číslo: 04/2017
POŽIARNE SCHODISKO - ŠD/A, M.Uhra		Dátum: December / 2017
		Formát: 2 x A4
Profesia: ELEKTROINŠTALÁCIA	Mierka:	Ozn.výkresu
Obsah výkresu: **Pôdorys schodisko 1.NP**	1:50	EL-03