

Žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, resp. opravu výkazu výmer položky Podestové rošty, schodnice v SO Oceľové konštrukcie, nakoľko uvedená výmera 140 m² nezodpovedá výmere v predloženej projektovej dokumentácii. Ďakujeme.

Odpoveď:

Súťažné podklady:

36.9 Praktické informácie:

- správna výmera roštov je 284,3 m² pre podesty a stupne podľa vyhotovenej PD,