21916 - IPP

Vestník č. 124/2020 - 11.06.2020

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY

Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
IČO: 00397687
Vazovova 5, 812 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubomír Baláž
Telefón: +421 948907449
Email: lubomir.balaz@stuba.sk
Fax: +421 257294326

Webové sídlo (internetová adresa)

I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA

Organizácia riadená verejným právom

I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ

Vzdelávanie

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1) Názov

Požiarne schodisko – ŠD/A, M. Uhra
Referenčné číslo: MTF 2/2020

II.1.2) Hlavný kód CPV

45214700-7

II.1.3) Druh zákazky

Práce

II.1.4) Stručný opis

Predmetom zákazky je vybudovanie požiarneho schodiska 11 podlažnej budovy študentského domova v rozsahu prác a dodávok podľa súťažných podkladov.

II.1.6) Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti: Nie

II.2) OPIS

II.2.1) Názov

Požiarne schodisko ŠD/A, M. Uhra

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45214700-7

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Ulica Jána Bottu 23, 917 24, Trnava

II.2.4) Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vybudovanie požiarneho schodiska pre jedenásťposchodovú budovu študentského domova. Navrhnuté riešenie únikových ciest zo stavby pre podlažia s obytnými bunkami priblíži jestvujúcu stavbu k aktuálnym štandardom protipožiarnej bezpečnosti a výrazným spôsobom zlepší podmienky na evakuáciu osôb pri požiari a tiež prípadný zásah hasičských jednotiek.
Stavebno-technické riešenie:
Búracie práce
Búracie práce spočívajú v dočasnom odstránení ľahkého prestrešenia nástupného schodiska do spojovacej chodby medzi ŠD/A a ŠD/B. Prestrešenie je vyhotovené z ľahkej oceľovej konštrukcie, kt. je opláštená Lexanom. Pri búraní v nosných konštrukciách (schody), pre zhotovenie bet. pilot pod oceľové nosné stlpy treba prizvať na stavbu projektanta statiky,kt.,určí spôsob zabezpečenia dotknutých konštrukcií a technologický postup prác
Zemné práce
Pri odhalení základovej škáry je potrebné prizvať statika a posúdiť základové pomery podložia - základová škára na úrovni žltej hliny Spätné násypy pod konštrukciami je potrebné zhutniť na únosnosť 0,25 MPa. Zemné práce sa budú realizovať prevažne v zemine triedy ťažiteľnosti II a III. Vyťažená zemina sa použije na zásypy a terénne úpravy.
Základové konštrukcie
Objekt je založený na základových monolitických pásoch a betónových. pilótach. Presné rozmery základových konštrukcií výška, hĺbka, základová doska, armatúra vid. PD časť statika základy.

Zvislé nosné/ nenosné konštrukcie
Všetky nosné zvislé , vodorovné konštrukcie sú navrhnuté z oceľových profilov. Nová časť obvodových nenosných stien okolo únikových dvier navrhnutá z pórobetónových tvárnic hrúbky 300mm požadovaná požiarna odolnosť EW30 /VYHOVUJE/, dokladovať prehlásením o zhode podstatných vlastností stavebnej konštrukcie podľa platných právnych predpisov.
Obvodové steny schodiska
Obvodové steny resp. steny chrániace osoby unikajúce po navrhnutom únikovom schodisku na terén pred účinkami vysokých teplôt sálavého tepla a splodín horenia musia byť vyhotovené výhradne z výrobkov konštrukčného prvku druhu D1 s požadovanou požiarnou odolnosťou z vonkajšej strany EW60/D1(o-i).
Požiarne uzávery
Požiarne dvere medzi ŠD/A a únikovým schodiskom Požiadavky na požiarnu odolnosť, druh konštrukcie a vybavenie požiarnych dvier medzi chodbami a navrhnutým schodiskom sú uvedené vo výkresovej časti dokumentácie.
Zastrešenie
Zastrešenie vrchného podlažia je navrhnuté šikmou pultovou strechou so sklonom 2°. Prestrešenie je navrhnuté ľahkou plechovou krytinou.
Výplne otvorov medzi ŠD/A a požiarnym schodiskom
Všetky dvere oddeľujúce schodisko od interiéru stavby budú na strane v smere úniku opatrené núdzovým východovým uzáverom ovládaným kľučkou podľa STN EN 179 (paniková kľučka). Navrhnuté sú jednokrídlové dvere šírky 1000mm, požadovaná šírka aktívneho krídla dvier je najmenej 800mm, požadovaný smer otvárania v smere úniku osôb.
Požiarne okno medzi ŠD/A a únikovým schodiskom
Požiadavky na požiarnu odolnosť, druh konštrukcie sú uvedené vo výkresovej časti dokumentácie. Navrhnuté požiarne okná musia byť vyhotovené výhradne ako neotvárateľné - fixné. Presnejšia špecifikácia vo výkresovej dokumentácii požiarna bezpečnosť stavby. Pred realizáciou je potrebné stavebné otvory zamerať na stavbe.
Izolácie proti vode
Ako izolácia proti vode je navrhnutá lepenka + penetračný náter.
Úpravy povrchov
Úpravy povrchov vnútorných stien a stropov
Vnútorné povrchové úpravy stien a stropov po ukončení stavebných prác sú navrhnuté omietky opatrené 2x bielou farbou. Rohy stien budú opatrené hliníkovými lištami.
Úpravy povrchov vonkajších povrchov
Všetky dotknuté vonkajšie obvodové steny budú opatrene štruktúrovanou silikátovou omietkou.
Konštrukcie klampiarske
Všetky klampiarske konštrukcie v objekte sú navrhnuté z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm, farba podľa požiadaviek stavebníka.
Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Cena

II.2.13) Informácie o fondoch EÚ

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS

IV.1.1) Druh postupu

Výzva na predkladanie ponúk

ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY

V.1) Informácie o nepridelení zákazky

Zmluva/časť nebola pridelená: § 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

10.06.2020