

Názov:	Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
Ulica:	Kukučínova 40, 04001 Košice - mestská časť Juh
IČO:	00606758
Kontaktná osoba:	Terézia Nagyová
E-mail:	terezia.nagyova@ebiz.sk
Tel.:	0915789980

Report - Otázky

<p>1. Otázka</p>	<p>Dobrý deň,</p> <p>Otázky:</p> <ol style="list-style-type: none"> Vo výkaze výmer sa nachádzajú položky pre rekonštrukciu podkrovia a strechy ale v podkladoch chýba projektová dokumentácia. Prosíme VO o doplnenie podkladov. Ďakujeme. Vo výkaze výmer (časť Fasáda) sa nachádzajú položky pre vnútornú omietku stien – 442,56 m². Z projektovej dokumentácie nie je jasné, v ktorej časti objektu/miestnosti sa má táto omietka realizovať. Prosíme VO o vysvetlenie. Ďakujeme. Vo výkaze výmer (časť interiér) sa nachádza položka pre injektáž stien v suteréne. Prosíme VO o doplnenie podkladov/bližšej špecifikácie k týmto prácam. Ďakujeme. Vo výkaze výmer sa nachádzajú položky pre podlahové vykurovanie. V technickej správe sa uvádza "Vykurovanie zateplenej časti podkrovia bude riešené pomocou infra vykurovacej fólie v podlahe – podrobnosti v samostatnej časti ÚK". V podkladoch chýba projektová dokumentácia k vykurovaniu. Prosíme VO o doplnenie podkladov. Ďakujeme. Vo výkaze výmer (časť Podkrovie) sa nachádza položka pre D+M oceľového schodiska ale v podkladoch chýba projektová dokumentácia. Prosíme VO o doplnenie podkladov. Ďakujeme. Vo výkaze výmer sa nachádzajú položky pre demontáž a spätnú montáž existujúceho prestrešenia vstupov. Prosíme VO o doplnenie podkladov, o ktoré prestrešenia sa jedná, vr. rozmerov. Ďakujeme. Vo výpise okien a dverí sa nachádzajú SO – strešné okno kyvné. Vo výkaze výmer sa uvádza drevené okno kyvné 780x1400 mm. Prosíme VO o bližšiu špecifikáciu zasklenia a umiestenia nakol'ko v PD chýba projekt strechy a pod. Prosíme o doplnenie PD. Ďakujeme. Vo výpise okien a dverí sa nachádzajú SV1 a SV2 – drevené okno. Prosíme VO o bližšiu špecifikáciu/doplnenie PD. Chýba rozmer okien. Ďakujeme. V projektovej dokumentácii sa nachádza zakreslené interiérové vybavenie (nábytky), ktoré nie sú zahrnuté vo výkaze výmer a nie je nám jasné, či sa jedná o pôvodné vybavenie alebo nové. Prosíme VO o vysvetlenie. Ďakujeme. <p>Ďakujeme</p>
<p>Zadaná</p>	<p>06.05.2026 09:29</p>
<p>Odpoveď</p>	<p>Dobrý deň,</p> <p>Odpoveď na otázku č. 1: Doplnenie PD bolo v rámci vysvetlenie č. 1 07.05.2026.</p> <p>Odpoveď na otázku č. 2: Podľa popisu vo VV (Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm – ostenia a Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm - ostenia) sú týmto myslené vysprávky ostení po výmene okien v interiéri.</p> <p>Odpoveď na otázku č. 3: ASR – výkres č. 02 – zvýraznená časť poškodeného muriva spolu s poznámkami, zároveň popis v Technickej správe v časti 5.6.</p> <p>Odpoveď na otázku č. 4: Doplnenie PD bolo v rámci vysvetlenie č. 1 07.05.2026.</p> <p>Odpoveď na otázku č. 5: ASR – výkres č. 12, schematický náčrt schodiska, prispôbiť reálnym rozmerom na stavbe, nie je to realizačná ani dielenská dokumentácia.</p> <p>Odpoveď na otázku č. 6: ASR – výkresy č. 02,03 : * oblúková strieška nad vstupom do chodby 0.01, rozmer cca. 1650*850 mm * nad zadným vstupom pri zadnom schodisku do chodby 1.02 – rozmer cca.2,35* 11,5 m * obe striešky sa nachádzajú vzadu v technickej správe v časti 9 - foto č. 3, 4, 10 .</p> <p>Odpoveď na otázku č. 7: ASR – výkresy č. 12,13,14A : poloha okien, POPIS: strešné okno kyvné s izolačným trojsklom, manuálne spodné ovládanie, napr. Velux GLL 1061B/1064B-MK08 alebo ekvivalent, doplnený výkres č. 16 Výpis okien a dverí.</p> <p>Odpoveď na otázku č. 8: Rozmery : SV1 – cca. 1940*500, SV2 – cca. 1120*200, rozmery premerať priamo na stavbe, doplnený výkres č. 16 Výpis okien a dverí.</p> <p>Odpoveď na otázku č. 9:</p>

	Uvedený nábytok tvorí existujúce vybavenie učební, chodieb, kabinetov, ostáva bez zmeny.
Odpovedaná	12.05.2026 13:29
Stav	Zodpovedaná
Zverejnenie	Verejná

Kontakt

Prevádzkovateľ systému eZakazky

eZakazky

web: www.ebiz.sk

tel.: 02-6541 1356

.technická podpora

email: podpora@ebiz.sk

mobil: 0905 378 454

Informácie o nových verejných zákazkach nájdete na www.verejnesutaze.sk.

Dátum a čas vygenerovania reportu: 12.05.2026 13:30:19