

Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice

Zdravotník 21. storočia - vzdelanosť na medzinárodnej úrovni

Kód: 5479 - WYP

Názov:	Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
Ulica:	Kukučínova 40, 04001 Košice - mestská časť Juh
IČO:	00606758
Kontaktná osoba:	Terézia Nagyová
E-mail:	terezia.nagyova@ebiz.sk
Tel.:	0915789980

Report - Otázky

1. Otázka	<p>Dobrý deň,</p> <p>Otázky:</p> <p>1. Vo výkaze výmer položka pre schodiskovú plošinu sa uvádza nosnosť 300 kg ale v PD sa uvádza 250 kg. Akú nosnosť požadujete? Taktiež v PD je v pôdorysoch načrtnutý bočný aj priamy nájazd na plošinu ale nato aby bol aj bočný nájazd plošina nespĺňa rozmerovú požiadavku (min. 1500x1500 mm). Prosíme VO o vysvetlenie. Ďakujeme.</p> <p>2. V mieste schodiska kde sa má aplikovať schodisková plošina neseď výškový rozdiel podláh. Na chodbe odkiaľ sa do miesta schodiska vchádza je podlaha +-0,000 a v mieste schodiska je -0,100. Aký význam má účel bezbariérovosti? Taktiež v PD nie je uvedené koľko má výťah obsahovať stanovišť/medzi poschodí a pod. Prosíme VO o vysvetlenie. Ďakujeme.</p> <p>Ďakujeme</p>
Zadaná	13.05.2026 12:50
Odpoveď	<p>Dobrý deň,</p> <p>Odpoveď na otázku č. 1: Šikmá schodisková plošina má na základe technického listu nosnosť 250 kg (príloha technickej správy), uvažovaný je len priamy nájazd na plošinu. Pripájam upravený výkres č. 10 „Navrhovaný stav – pôdorys 1.NP“.</p> <p>Odpoveď na otázku č. 2: Rozdiel výškových úrovní schodiska je 725 mm, nakoľko vstup do budovy a zároveň spodná výšková úroveň schodiska je -0,725 m, vrch schodiska na chodbe 1.10 má výškovú úroveň ±0,000 m. Je to zrejme z interiéru budovy aj na google maps. Za účelom zistenia skutočného stavu k dispozícii je aj obhliadka realizácie diela.</p>
Odpovedaná	14.05.2026 12:34
Stav	Zodpovedaná
Zverejnenie	Verejná

Kontakt

Prevádzkovateľ systému eZakazky

eZakazky

web: www.ebiz.sk

tel.: 02-6541 1356

.technická podpora

email: podpora@ebiz.sk

mobil: 0905 378 454

Informácie o nových verejných zákazkách nájdete na www.verejnesutaze.sk.

Dátum a čas vygenerovania reportu: 14.05.2026 12:34:22