

TEPELNE HOSPODARSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Tobogán pre NOC Košice

Kód: 41/PRO/2025

Názov:	TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Ulica:	Komenského 7, 040 01 Košice
IČO:	31679692
Kontaktná osoba:	Terézia Nagyová
E-mail:	terezia.nagyova@ebiz.sk
Tel.:	0915789980

Report - Otázky

1. Otázka	<p>Otázky uchádzača :</p> <p>Otázka: Vo výkaze výmer sa nachádzajú položky (viď nižšie)</p> <p>1.1.1.2.1.2.1.1. Montáž záchytnej nádoby 1ks 1.1.1.2.1.2.1.2. Nádrž nerezová - záchytná. 4000x20x0x2000mm 1ks 1.1.1.2.1.2.1.3. Presun hmôt pre záchytnú nádrž 1KPL</p> <p>Žiadam o upresnenie kde sa táto nádoba nachádza v projektovej dokumentácii a taktiež bližšie špecifikáciu.</p> <p>Otázka: V projektovej dokumentácii sa nachádza oplotenie volejbalového ihriska ale chýba vo výkaze výmer. Žiadam o vyjadrenie.</p> <p>Otázka : V projektovej dokumentácii ZTI a technickej správe sa nachádza jímka o rozmere 2x1,5 ale vo výkaze výmer chýba. Taktiež materiálový popis jímky. . Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie.</p> <p>Otázka: Vo výkaze výmer položka 1.1.1.2.4.1.1. je 93 kusov šatňových skriniek, a vo výkaze výmer Elektroinštalácia - slaboprúd položky 1.1.1.2.8.1.11+1.1.1.2.8..1.13 je iba 50kusov zámkov Gantner. Žiadam o vyjadrenie.</p>
Zadaná	13.01.2026 22:01
Odpoveď	<p>Dobrý deň, Odpoveď na otázku č. 1 Jedná sa o záchytnú nádrž – jímku / viď PD ZTI/. Verejný obstarávateľ však prekontroloval rozmery a zistil, že vo výkaze výmer je uvedený nesprávny rozmer, ten má byť: 2000/2000/1250mm. Opravený výkaz výmer predkladáme v prílohe tohto vysvetlenia.</p> <p>Odpoveď na otázku č. 2 Oplotenie volejbalového ihriska je tvorené sadou vodiacich lán a ochrannou sieťou, ktoré budú upínané na osvetľovacie stĺpy umiestnené po obvode ihriska, sieť vrátane vodiacich lán je vykázaná v časti E.1.4-MOBILIÁR</p> <p>Odpoveď na otázku č. 3 Viď odpoveď na otázku č. 1</p> <p>Odpoveď na otázku č. 4 Verejný obstarávateľ prekontroloval výkaz výmer a PD a zistil, že vo výkaze výmer je chybné uvedený nesprávny počet zámkov. Počet zámkov musí byť totožný s počtom skriniek, t.j. 93 ks. Opravený výkaz výmer predkladáme v prílohe tohto vysvetlenia.</p>
Odpovedaná	14.01.2026 14:36
Stav	Zodpovedaná
Zverejnenie	Verejná

Kontakt

Prevádzkovateľ systému eZakazky

eZakazky

web: www.ebiz.sk

tel.: 02-6541 1356

.technická podpora

email: podpora@ebiz.sk

mobil: 0905 378 454

Informácie o nových verejných zákazkach nájdete na www.verejnesutaze.sk.

Dátum a čas vygenerovania reportu: 14.01.2026 14:37:15