NAJMENŠIE DOVOLENÉ VODOROVNÉ A ZVISLÉ VZDIALENOSTI 1kV KÁBLOVÉHO VEDENIA A INÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ (podla stn 73 6005)											
DRUH VEDENIA		SILNOPRÚDOVÉ KÁBLE DO			OZNAMOVACIE KÁBLE	PLYNOVODY DO		VODOVODY	TEPLOVODY	KÁBLOVODY	STOKY, KANALIZÁCIE
		1kV	10kV	35kV		0,005 MPa	0,3 MPa				
SILNOPRÚDOVÉ KÁBLE DO 1kV	VODOROVNÉ VZD. (súbeh) v metroch	0,05	0,15	0,20	0,30 [1] 0,10 [2]	0,40	0,60	0,40	0,30	0,10	0,50
	ZVISLÉ VZD. (križovanie) v metroch	0,05	0,15	0,20	0,30 [1] 0,10 [2]	0,10 [3]	0,10 [3]	0,40 [1] 0,20 [2]	0,30 [4]	0,30	0,30

Poznámky: 1) nechránené 3) kábel v chráničke presahujúci plynovod na každú stranu o 1m
2) v kanáli alebo betónových chráničkách 4) platí pre vodné tepelné vedenia, pri uložení v chráničke sa môže primerane znížiť

POZNÁMKA:

PD RIESI NAPOJENIE CITACIEK NA VJAZDE, VYJAZDE A NAPOJENIE CITACKY NA BRANICKE. NAPOJENIE JEDNOTLIVYCH KONCOVYCH PRVKOV JE Z JESTVUJUCEHO ROZVADZACA R-SLP-EXT. KAZDY VYVOD JE DO VZDIALENOSTI 100m. PRI ULOZENY SLP KABLOV V SPOLOCNOM VYKOPE SO SILNOPRUDOM, NUTNE DODRZAT MINIMALNU VZDIALENOST 20cm.

UPOZORNENIE:

VŠETKY NAVRHOVANÉ MATERIÁLY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ OBDOBNÝMI MATERIÁLMI S PODOBNÝMI STAVEBNOTECHNICKÝMI A FYZIKÁLNYMI VLASTNOSŤAMI INÝCH CERTIFIKOVANÝCH VÝROBCOV !!!

PRI APLIKACII VŠETKÝCH MATERIÁLOV, KONŠTRUKCIÍ A PRVKOV DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÉ A MONTÁŽNE POKYNY V ZÁVISLOSTI OD APLIKOVANÝCH HMOT A TECHNOLÓGII PODĽA POKYNOV VÝROBCU, PREDPISOV V TECHNICKÝCH LISTOV A PLATNÝCH STN!!!

TENTO VÝKRES JE NEHMOTNÝM MAJETKOM FIRMY d.g.a. DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE s.r.o. OBSAH TOHTO VÝKRESU JE PREDMETOM OBCHODNÉHO TAJOMSTVA FIRMY. POŽIČAŤ, ZVEREJNIŤ, ROZMNOŽIŤ, POUŽÍVAŤ NA ÚČELY INEJ STAVBY, UKÁZAŤ Z NEHO ODPISY, VÝPISY ALEBO KÓPIE BEZ PÍSOMNÉHO SÚHLASU FIRMY JE PORUŠENIE PLATNÝCH PRÁV!!!

schéma/plan			orientacia/orientation
revízia/revision	datum/date		obsah/contents
investor/client	MESTO KOŠICE	Trieda SNP 48/A Košice, 040 01	
správca/client	TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice	Komenského 7 Košice, 040 01 Tel: +421 55 600 7100 teho@teho.sk	Ing. Štefan Ferencz Bc. Róbert Vinclér Adrián Maťek Ladislav Šebek
generálny projektant/ general designer	TERMOKLIMA, s.r.o.	Košická 3646/68 Poprad, 058 01 Tel: +421 52 426 1001 termoklima@termoklima.sk	Ing. Ján Stanek
author/designer	d.g.A. design graphic architecture s.r.o.	Sídlo: Jirásková 38, Prešov Ateliér: Popradská 80, Košice Tel: +421 55 644 4397 ateliergga@mail.t-com.sk	Ing.mgr.arch. Radovan Gonos Ing. Martin Kušnírik Ing. Peter Cimbal Ing. Matúš Chomjak
vypracoval/drawn by	Electric Design s.r.o.	Sídlo: Poštová 547/20, Košice - mestská časť Staré Mesto	Ing. Pavol Mlynár Ing. Jozef Király, PhD.
zodpovedný projektant/ responsibledesigner	Ing. Jozef Király, PhD.		autorizácia/authorisation
hip/gpe	Ing.mgr.arch. Radovan Gonos		
projekt/project	TOBOGÁN A PARKOVISKO PRE NOC KOŠICE		
miesto/place	Košice - Staré Mesto, Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Katastrálne územie: Stredné Mesto Parcela č.: 2014/1, 2014/19, 2014/39, 2632/19, 2632/20, 2002, 2481/18, 2482, 1997/2		
stavebný objekt/building	SO 04 - CESTY A PARKOVACIE PLOCHY		
výkres/plan	SITUACIA II.ETAPA		
mierka/scale	1:100	rozmer výkresu/plan dimension: 630 x 594	výkres/plan: 01

3 1 8	S Z 0 3 0 0 0 2 2 6	paré	profesia/discipline: SLP
akcia/action	stupeň/stage · st.objekt/building · revízia/revision · dátum/date		číslo zákazky

d.g.A. design graphic architecture s.r.o., Jirásková 38, 080 05 Prešov, ateliér Popradská 80, 040 011 Košice, zapísaná v OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka 17132/P, tel.+421 55 6444397, mail. ateliergga@mail.t-com.sk, IČO. 36 514 241, DIČ. 202 214 2727