

# TEPELNE HOSPODARSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Tobogán a parkovisko pre NOC Košice

Kód: 05/PRO/2026

Názov:	TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Ulica:	Komenského 7, 040 01 Košice
IČO:	31679692
Kontaktná osoba:	Terézia Nagyová
E-mail:	terezia.nagyova@ebiz.sk
Tel.:	0915789980

## Report - Otázky

<b>1. Otázka</b>	<p>1.Otázka: Vo výkaze výmer položka 1.1.1.2.5.1.1. je 93 kusov šatňových skriniek, a vo výkaze výmer Elektroinštalácia - slaboprúd položky 1.1.1.2.8.2.11+1.1.1.2.8.2.13 je iba 50kusov zámkov Gantner. Žiadam o vyjadrenie/upresnenie.</p> <p>2.otázka: Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, kde sa nachádza nerezová nádrž, nakoľko nie je zakreslená v projektovej dokumentácii, ako aj o upresnenie jej rozmerov. Zároveň upozorňujeme, že 1 ks záchytnej nádrže je uvedený v objekte „Technológia úpravy vody“ v položke 1.1.1.2.6.1.1. z PP panelov.</p> <p>1.1.1.2.1.2.1.1. Montáž záchytnej nádoby 0 1 ks 1.1.1.2.1.2.1.2. Nádrž nerezová - záchytná. 4000x20x0x2000mm 0 1 ks</p> <p>3. Otázka : Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie na základe PD konkrétne objekt: SO 01 Hlavný objekt , výkres : Pôdorys 1.PP/Navrhovaný stav – Kanalizácia_ ZTI -01 , že v miestnosti 0.40 sa nachádza zberná jímka s celkovým objemom 5m<sup>3</sup> (podľa technickej správy) o rozmere 2x2x1,25 v počte 1 ks. Navrhované čerpadlá s menovitým prietokom 11l/s sa vo výkaze výmer nachádzajú avšak jímka nie je zahrnutá vo výkaze výmer. Žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, či má byť zberná jímka súčasťou dodávky a ak áno aj o doplnenie presnej špecifikácie materiálového prevedenia napr. betón,plast... Potrebné doplniť do výkazu výmer.</p> <p>d'akujeme</p>
<b>Zadaná</b>	27.03.2026 10:47
<b>Odpoveď</b>	<p>Dobrý deň, Odpoveď na otázku č. 1: Verejný obstarávateľ prekontroloval výkaz výmer a PD a zistil, že vo výkaze výmer je chybné uvedenie nesprávny počet zámkov. Počet zámkov musí byť totožný s počtom skriniek, t.j. 93 ks. Opravený výkaz výmer predkladáme v prílohe tohto vysvetlenia.</p> <p>Odpoveď na otázku č. 2: Jedná sa o záchytnú nádrž – jímku / vid' PD ZTI/. Verejný obstarávateľ však prekontroloval rozmery a zistil, že vo výkaze výmer je uvedený nesprávny rozmer, ten má byť: 2000/2000/1250mm. Opravený výkaz výmer predkladáme v prílohe tohto vysvetlenia.</p> <p>Odpoveď na otázku č. 3: Odpoveď je uvedená v odpovedi na otázku č. 2, záchytnú alebo zbernú nádrž – jímku je vykázaná v PD v časti ASR.</p>
<b>Odpovedaná</b>	08.04.2026 09:58
<b>Stav</b>	Nezodpovedaná
<b>Zverejnenie</b>	-

## Kontakt

### Prevádzkovateľ systému eZakazky

#### eZakazky

web: [www.ebiz.sk](http://www.ebiz.sk)

tel.: 02-6541 1356

#### .technická podpora

email: [podpora@ebiz.sk](mailto:podpora@ebiz.sk)

mobil: 0905 378 454

Informácie o nových verejných zákazkach nájdete na [www.verejnesutaze.sk](http://www.verejnesutaze.sk).

Dátum a čas vygenerovania reportu: 08.04.2026 09:59:21