

TEPELNE HOSPODARSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Tobogán a parkovisko pre NOC Košice

Kód: 05/PRO/2026

Názov:	TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Ulica:	Komenského 7, 040 01 Košice
IČO:	31679692
Kontaktná osoba:	Terézia Nagyová
E-mail:	terezia.nagyova@ebiz.sk
Tel.:	0915789980

Report - Otázky

1. Otázka	<p>Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie súťažných podkladov, či je prípustné definovať požadované priemery rúr toboganov formou intervalového rozpätia (t. j. určením minimálnej a maximálnej hodnoty „od – do“) namiesto stanovenia presného rozmeru. Teda je možné zo strany verejného obstarávateľa definovať technické riešenie spočívajúce v dodávke:</p> <ul style="list-style-type: none">• toboganu č. 1 ako uzavretého tubusového toboganu s priemerom v rozsahu 1000 – 1200 mm,• toboganu č. 2 ako uzavretého tubusového toboganu s priemerom v rozsahu 800 – 1000 mm, <p>za predpokladu, že budú v plnom rozsahu zachované všetky požadované funkčné, bezpečnostné, kapacitné a prevádzkové parametre, najmä dĺžka, výška, sklzové vlastnosti, bezpečnosť užívateľov, statické požiadavky a súlad s normou EN 1069? Predmetnú otázku predkladáme z dôvodu zabezpečenia nediskriminačného nastavenia technických podmienok a požiadaviek a taktiež podpory riadnej hospodárskej súťaže, keďže striktné stanovený jediný rozmer priemeru môže neprímerane obmedzovať okruh potenciálnych uchádzačov a zvýhodňovať len úzky okruh výrobcov.</p> <p>Zároveň žiadame o potvrdenie, že verejný obstarávateľ bude za vyhovujúce považovať aj také technické riešenie uzavretého tubusového toboganu, ktoré pri odlišnom priemere, ako v súčasnosti definuje projektová dokumentácia /striktné definovaný rozmer/, preukázateľne spĺňa všetky požadované technické a bezpečnostné parametre predmetu zákazky, pričom priemery rúr budú v určenom intervalovom rozpätí.</p>
Zadaná	15.04.2026 09:02
Odpoveď	<p>Dobrý deň, Odpoveď na otázku č. 1</p> <p>Za predpokladu, že budú v plnom rozsahu zachované všetky požadované funkčné, bezpečnostné, kapacitné a prevádzkové parametre, najmä dĺžka, výška, sklzové vlastnosti, bezpečnosť užívateľov, statické požiadavky a súlad s normou EN 1069 je prípustné definovať požadované priemery rúr toboganov formou intervalového rozpätia za podmienky:</p> <ul style="list-style-type: none">- minimálna hodnota priemeru rúr musí byť rovná stanovenému presnému rozmeru- maximálna hodnota priemeru rúr je v odchýlke +200mm od stanoveného presného rozmeru. <p>S pozdravom</p>
Odpovedaná	16.04.2026 10:29
Stav	Zodpovedaná
Zverejnenie	Verejná

Kontakt

Prevádzkovateľ systému eZakazky

eZakazky

web: www.ebiz.sk

tel.: 02-6541 1356

.technická podpora

email: podpora@ebiz.sk

mobil: 0905 378 454

Informácie o nových verejných zákazkách nájdete na www.verejnesutaze.sk.

Dátum a čas vygenerovania reportu: 16.04.2026 14:59:57