

TEPELNE HOSPODARSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Tobogan a parkovisko pre NOC Košice – opakovanie

Kód: 19/PRO/2026

Názov:	TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Ulica:	Komenského 7, 040 01 Košice
IČO:	31679692
Kontaktná osoba:	Terézia Nagyová
E-mail:	terezia.nagyova@ebiz.sk
Tel.:	+421915789980

Report - Otázky

1. Otázka	1. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie súťažných podkladov, či je prípustné definovať požadované priemery rúr toboganov formou intervalového rozpätia (t. j. určením minimálnej a maximálnej hodnoty „od – do“) namiesto stanovenia presného rozmeru. Teda je možné zo strany verejného obstarávateľa definovať technické riešenie spočívajúce v dodávke: • toboganu č. 1 ako uzavretého tubusového toboganu s priemerom v rozsahu 1000 – 1200 mm, • toboganu č. 2 ako uzavretého tubusového toboganu s priemerom v rozsahu 800 – 1000 mm, za predpokladu, že budú v plnom rozsahu zachované všetky požadované funkčné, bezpečnostné, kapacitné a prevádzkové parametre, najmä dĺžka, výška, sklzové vlastnosti, bezpečnosť užívateľov, statické požiadavky a súlad s normou EN 1069? Predmetnú otázku predkladáme z dôvodu zabezpečenia nediskriminačného nastavenia technických podmienok a požiadaviek a taktiež podpory riadnej hospodárskej súťaže, keďže striktné stanovený jediný rozmer priemeru môže neprimerane obmedzovať okruh potenciálnych uchádzačov a zvyhodňovať len úzky okruh výrobcov. Zároveň žiadame o potvrdenie, že verejný obstarávateľ bude za vyhovujúce považovať aj také technické riešenie uzavretého tubusového toboganu, ktoré pri odlišnom priemere, ako v súčasnosti definuje projektová dokumentácia /striktné definovaný rozmer/, preukázateľne spĺňa všetky požadované technické a bezpečnostné parametre predmetu zákazky, pričom priemery rúr budú v určenom intervalovom rozpätí. Žiadame preto verejného obstarávateľa či je možné z jeho strany zvážiť revíziu tejto požiadavky a určiť intervalové rozpätie priemeru rúry pri tobogane č. 1,2 v odchýlke +/-200mm. Máme za to, že takouto úpravou požiadaviek by verejný obstarávateľ umožnil predložiť ponuku širšiemu okruhu uchádzačov. 2. Otázka V situácii je v časti Spevnená plocha – mlatový kryt zakreslený mlatový povrch, ktorý však nie je súčasťou výkazu výmer. Zároveň v projektovej dokumentácii chýba skladba mlatového krytu, resp. nie je uvedené, či ide o mlat so stabilizátorom alebo bez stabilizátora. Rovnako sú v tejto časti situácie zakreslené lavičky, ktoré taktiež nie sú zahrnuté vo výkaze výmer. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či mlatový kryt a lavičky majú byť súčasťou našej cenovej ponuky.
Zadaná	22.07.2026 08:46
Odpoveď	Dobrý deň, Odpoveď na otázku č. 1: Aby bolo umožnené predloženie ponúk čo najširšiemu okruhu uchádzačov a zaručená riadna hospodárska súťaž prehodnotili sme podmienku v tolerancii priemeru rúr toboganu. Prípustné intervalové rozpätie priemeru rúr stanovujeme v odchýlke $\pm 200\text{mm}$ od referenčného rozmeru za predpokladu, že budú v plnom rozsahu zachované všetky požadované funkčné, bezpečnostné, kapacitné a prevádzkové parametre, najmä dĺžka, výška, sklzové vlastnosti, bezpečnosť užívateľov, statické požiadavky a súlad s normou EN 1069, za čo preberá plnú zodpovednosť dodávateľ danej technológie. Odpoveď na otázku č. 2: Doplnené do výkazu výmer a doplnený vzorový rez so skladbou mlatu v prílohe vysvetlenia. S pozdravom
Odpovedaná	30.07.2026 13:25
Stav	Zodpovedaná
Zverejnenie	Verejná

Kontakt

Prevádzkovateľ systému eZakazky

eZakazky

web: www.ebiz.sk

tel.: 02-6541 1356

.technická podpora

email: podpora@ebiz.sk

mobil: 0905 378 454

Informácie o nových verejných zákazkach nájdete na www.verejnesutaze.sk.

Dátum a čas vygenerovania reportu: 30.07.2026 13:25:36