

# Technická univerzita v Košiciach

Významná obnova budovy ŠD Jedlíkova 13

Kód: 9001 - MSP

Názov:	Technická univerzita v Košiciach
Ulica:	Letná 9, 042 00 Košice
IČO:	00397610
Kontaktná osoba:	Terézia Nagyová
E-mail:	terezia.nagyova@ebiz.sk
Tel.:	0915789980

## Report - Otázky

<b>1. Otázka</b>	<p>Otázky:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.) Vo výkrese ELI-03 je uvedených 13+12 ks nosných konštrukcií pre fotovoltaické panely. Vo VV je ale uvedený iba 1 ks. Žiadame VO o úpravu.</li><li>2.) Prepojovací vodič „Vývod na stiehač“ CYKY-J 5x10 nie je vykázaný vo VV. Žiadame VO o doplnenie položky do VV vrátane výmery informácie o požiarneho utesnenia cez PO konštrukcie.</li><li>3.) Vo VV v oddieli ELEKTROINŠTALÁCIE sú uvedené výmeny rôznych typov LED svietidiel – k týmto chýba bližšia špecifikácia. PDneobsahuje bližšiu špecifikáciu svietidiel. Žiadame VO o doplnenie PD ELI pre svietidlá z ktorej bude jasný počet a rozmiestnenie svietidiel aby bola možná kontrola počtu a určenie typu svietidiel. Rovnako žiadame aj o bližšiu špecifikáciu typu svietidiel.</li><li>4.) Výpis okien obsahuje stranu 3/9 na ktorej sú uvedené okná s rovnakým číslovaním ako na strane 3/4 – nejedná sa o duplicitu?</li></ol>
<b>Zadaná</b>	09.04.2024 07:48
<b>Odpoveď</b>	<p>Dobrý deň, Odpoveď k otázke č. 1: Počet nosných konštrukcií pre fotovoltaické panely je upravený vo VV na počet 25 ks, oprava sa týka položiek 1.1.1.4.1.1 - 1.1.1.4.1.4. Opravený VV predkladáme v prílohe tohto vysvetlenia.</p> <p>Odpoveď k otázke č. 2: Prepojovací vodič CYKY-J5x10 je doplnený do VV vo výmere 100 m, vrátane montáže. Doplnená bola aj položka s lištou 40x40 a montáž lišty vo výmere 100 m. Pri prechode cez PO konštrukcie do veľkosti 0,04 m2 nie je potrebná požiarne upchávka. Oprava sa týka položiek č. 1.1.1.4.5.1.12 - 1.1.1.4.5.1.15. Opravený VV predkladáme v prílohe tohto vysvetlenia.</p> <p>Odpoveď k otázke č. 3: Ku každému typu svietidla je doplnená bližšia špecifikácia v konkrétnej položke uvedenej vo VV. Položka č. 6 a 7 je navýšená o počet svietidiel z 11 a 12 ks, nakoľko svietidlo so senzorom bolo nahradené svietidlom z položky 7. Do VV je doplnená položka pohybový snímač v počte 48 ks t.j. 4 ks na jednu chodbu. Nakoľko pôvodné umiestnenie svietidiel nebude zmenené, nie je dôvod na PD k výmene svietidiel. Oprava sa týka položiek 1.1.1.2.1.1.6; 1.1.1.2.1.1.7; 1.1.1.2.1.1.10 a 1.1.1.2.1.1.11. Opravený VV predkladáme v prílohe tohto vysvetlenia.</p> <p>Odpoveď na otázku č. 4: Po preverení skutočnosti v PD konštatujeme, že sa jedná o duplicitu, ktorá zrejme nastala pri exporte pdf . Opravenú PD predkladáme v prílohe vysvetlenia. Za upozornenie na chyby ďakujeme a ospravedlňujeme sa.</p>
<b>Odpovedaná</b>	10.04.2024 15:01
<b>Zverejnenie</b>	-

## Kontakt

**Prevádzkovateľ systému eZakazky**

**eZakazky** web: [www.ebiz.sk](http://www.ebiz.sk) tel.: 02-6541 1356

**.technická podpora**

email: [podpora@ebiz.sk](mailto:podpora@ebiz.sk)

mobil: 0905 378 454

---

Informácie o nových verejných zákazkach nájdete na [www.verejnesutaze.sk](http://www.verejnesutaze.sk).

Dátum a čas vygenerovania reportu: 10.04.2024 15:04:08