

Technická univerzita v Košiciach

Významná obnova budovy ŠD Jedlíkova 13

Kód: 9001 - MSP

Názov:	Technická univerzita v Košiciach
Ulica:	Letná 9, 042 00 Košice
IČO:	00397610
Kontaktná osoba:	Terézia Nagyová
E-mail:	terezia.nagyova@ebiz.sk
Tel.:	0915789980

Report - Otázky

1. Otázka	<p>Otázky:</p> <ol style="list-style-type: none">1.) V pôdoryse 5.NP sú okná na štítových stenách označené ako O-108. Podľa výpisu okien sú tieto okná označené ako O-107. Ktoré označenie je správne?2.) V TZ ASR majú mať okná (sklá) $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vo výpise okien je požiadavka $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$. Žiadame VO o ujasnenie, ktorý údaj je správny?3.) V oddieli 769 Montáže VZT zariadení – Montáž a demontáž klimatizačnej jednotky – chýba bližšia špecifikácia, resp. PD Aké bude nové ukončenie jednotky, chýba popis o čo sa jedná. Je potrebné odpojenie jednotky? Chladivo, dopojenie ELI? Žiadame o upresnenie čo je položkami myslené.
Zadaná	15.04.2024 13:47
Odpoveď	<p>Dobrý deň, k otázkam poskytujeme nasledovné vysvetlenie:</p> <p>Odpoveď na otázku č. 1: Vo výkaze je uvedené správne, chyba je v značení vo výkrese.</p> <p>Odpoveď na otázku č. 2: Správne má byť $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$</p> <p>Odpoveď na otázku č. 3: Jedná sa o demontáž jedného kusu exteriérovej klimatizačnej jednotky – je potrebné uvažovať s vypúšťaním chladiva a bude potrebné uvažovať s novým kotvením, ktoré je závislé od hrúbky tepelnej izolácie.</p> <p>S pozdravom</p>
Odpovedaná	17.04.2024 07:59
Stav	Nezodpovedaná
Zverejnenie	-

Kontakt

Prevádzkovateľ systému eZakazky

eZakazky web: www.ebiz.sk tel.: 02-

6541 1356

.technická podpora

email: podpora@ebiz.sk

mobil: 0905 378 454

Informácie o nových verejných zákazkach nájdete na www.verejnesutaze.sk.

Dátum a čas vygenerovania reportu: 17.04.2024 07:59:55