UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA
V KOŠICIACH

VYSVETLENIE č. 2

Verejný obstarávateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice

Predmet zákazky: Výmena koncových elektroinštalačných zariadení (svietidiel)

Výzvy na predkladanie ponúk uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 254/2018 zo dňa 31. 12. 2018 pod. zn. 18664-WYP

Otázka č. 1:
V dostupnom dokumente „TS_Elektroinstalacia_Medicka_6_4_A,B,C,D" na strane:

- Strana 5/8 Navrhované svietidlá musia spĺňať nasledujúce technické charakteristiky: Výkon svetla 120 lúmen /W, ktorý nie je v súlade s dokumentom „Kópia - Príloha č. 2 Technická špecifikácia".
- Strana 5/8 Navrhované svietidlá musia spĺňať nasledujúce technické charakteristiky: Svietidla pre miestnosti – ubytovacej časti 4000 K a Svietidla pre spoločné priestory 5000 K, ktoré nie sú v súlade s dokumentom „Kópia - Príloha č. 2 Technická špecifikácia".
- Strana 4/8 odsek 6. Technické riešenie: Intenzita osvetlenia na izbách a kanceláriách bude 300 lux a chodbách 200 lux. Svietidla budú prisadené na strop a schodiskách na stenu. Pre žiadanie nasledovných parametrov je potrebné zadefinovať podľa výkresov pre všetky miestnosti:
  - Účelnosť miestností, rozmery miestností, odrazivosti všetkých povrchov, činiteľ údržby, výšku užívateľskej úrovne, okrajovú zónu, spôsob uchytenia svietidla, výšku uchytenia svietidla a podobne, ktoré sú potrebné pre vypracovanie sveteľno-technického výpočtu. Požadujeme preto zaslanie vzorového výpočtu, kde budú všetky tieto hore uvedené požiadavky uvedené.

V dostupnom dokumente „Príloha č. 2 Technická špecifikácia" Požadujete pri niektorých svietidlách ovládanie senzorom pohybu.

- Akým spôsobom bude uchytený senzor v prípade svietidiel LED panel 36W so senzorom?
- Senzor pohybu bude ovládať iba konkrétne svietidlo? V prípade ovládania viacerých svietidiel, je potrebné zaslanie schémy prepojenia svietidiel so senzormi.

Odpoveď č. 1
Technické riešenie ako súčasť správy slúžilo ako návod k výberu konkrétnych typov svietidiel, ktoré majú svoje špecifické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii (Kópia - Príloha č. 2 Technická špecifikácia). Verejný obstarávateľ požaduje od záujemcov, aby pri vypracovaní ponúk brali za jednoznačné a smerodajné vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii (Kópia - Príloha č. 2 Technická špecifikácia). Z uvedených dôvodov nie je potrebné zaslať vzorový sveteľno-technický výpočet.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby senzor pohybu pri tých typov svietidiel, pri ktorých je požadovaný bol súčasťou telesa svietidla, a ktorý bude ovládať iba jedno konkrétne svietidlo (pozri obrázok).

Svetelný senzor

Snímač pohybu

Infračervený prijímač



Košice 11. 01. 2019