UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA
V KOŠICIACH

VYSVETLENIE č. 6

Verejný obstarávateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice

Predmet zákazky: Zateplenie IV. sekcie objektu TÚ LF UPJŠ v Košiciach

Výzvy na predkladanie ponúk uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 254/2018 zo dňa 31. 12. 2018 pod. zn. 18660-WYP

Na základe vykonanej obhliadky miesta uskutočnenia prác verejný obstarávateľ predkladá nasledovné vyjadrenie a vysvetlenie dotazov:

Otázka č. 1
Pre dôsledné vypracovanie cenovej ponuky je potrebné poznať skladbu boletického fasádneho panelu:
- koľko BFP obsahuje azbestocementových zložiek,
- aká je posledná doska BFP z exteriéru,
- aká je skladba BFP

Odpoveď na otázku č. 1
Vzhľadom na funkčnosť predmetného fasádneho plášťa z boletických panelov a trvalé využitie priestorov objektu nebolo možné počas spracovania projektovej dokumentácie vykonať sondy do týchto konštrukcií, za účelom presného určenia skladby BFP.
Na základe obhliadky stavby však projektová dokumentácia predpokladá, že v časti fasády z boletických panelov sa nachádza azbestocementová vložka vo všetkých nepriehľadných častiach fasády t. j. všade mimo časti s vloženými výplňovými konštrukciami (okná, dvere, zasklenné steny).
Rovnako tak na základe obhliadky stavby možno konštatovať, že finálna exteriérová vrstva BFP je tvorená smaltovaným sklom.
Predpokladaná skladba obvodového plášťa z boletických panelov je nasledovná:
- exteriérové smaltované sklo,
- prevetrávacia vrstva,
- tepelná izolácia z minerálnej vlny,
- interiérová plášťová vrstva z azbestocementovej dosky.

Verejný obstarávateľ je toho názoru, že vysvetlenie nemá charakter podstatných zmien súťažných podkladov, preto nie je potrebné predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk a lehoty uverejnené vo Výzve na predkladanie ponúk ostávajú zachované.

V Košiciach 18. januára 2019
Vypracovala: Mgr. Tatiana Görčöšová