OBEC VEĽKÉ ZÁLUŽIE, Obecná 955/2, 951 35 Veľké Záluzie

Vysvetlenie všetkým záujemcom

Vaša značka/z	*Naša značka*	*Vybavuje*	*Dátum*
			21.04.2022

Vec:

Verejné obstarávanie - zadanie zákazky na „**Verejná kanalizácia, rozšírenie a intenzifikácia ČOV**“

- Poskytnutie vysvetlenia - č.05

V zmysle zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov nasledovne:

Otázka č. 1:

Po preštudovaní súťažných podkladov na predmet zákazky „Verejná kanalizácia, rozšírenie a intenzifikácia ČOV“ máme otázky na verejného obstarávateľa:

1. **Otázka č. 1 – v súťažných pokladoch:**
   SO 02.1 – Objekt mechanického prečistenia:
   Pre jednoznačné ocenenie žiadame doplniť výkresy:
   Výpis okien – kde budú zadefinované požadované teplo – technické parametre pre drevené okná
   Výpis zámočníckych a klampiarskych výrobkov – z ktorých by bolo tvarové a rozmerové členenie požadovaných výrobkov
   Tento objekt obsahuje vzduchotechniku – pol. 1.1.1.2.8.3.1.1 – vzduchotechnika – nie je k tomu projektová dokumentácia ani výpis položiek.
   Toto doplnenie sa týka aj stavebných objektov SO .2.2 - Biologické čistenie intenzifikácia, SO 02.3 – Biologické čistenie – rozšírenie, SO 2.4 – Objekt terciárneho čistenia.

   Žiadame verejného obstarávateľa, aby do súťažných podkladov doplnil projektovú dokumentáciu pre stavebné objekty. A následne upravil výkaz výmer

OBEC VEĽKÉ ZÁLUŽIE, Obecná 955/2, 951 35 Veľké Záluzie

Odpoveď na otázku č. 1: Verejný obstarávateľ predkladá nasledovné stanovisko k otázke č.1:

K oceneniu okien, klampiarskych výrobkov, oceľových výrobkov a vzduchotechniky slúži projektová dokumentácia ako aj výkaz výmer, v rámci ktorých sú dostatočne špecifikované. Jednotlivé parametre výrobkov sú špecifikované vo výkresovej dokumentácii, technických správach ako aj vo výkaze výmer v nasledujúcich položkách.

764 - Konštrukcie klampiarske
766 - Konštrukcie stolárske
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarní

Týka sa to aj stavebných objektov SO .2.2 - Biologické čistenie intenzifikácia, SO 02.3 – Biologické čistenie – rozšírenie, SO 2.4 – Objekt terciárneho čistenia.

Výpisy okien, výpisy zámočníckych a klampiarskych výrobkov atď. budú súčasťou realizačnej projektovej dokumentácie, ktorú vypracuje dodávateľ stavby v rámci dodávky stavby.

S pozdravom,

OBEC - VEĽKÉ ZÁLUŽIE

Milan Bíro
starosta obce

Obec Veľké Záluzie
Obecná ul. 955/2
951 35 Veľké Záluzie

IČO 308 595
tel. 037/ 65 922 01
www.velkezaluzie.eu

Bankové spojenie: Prima banka
IBAN:SK17 5600 0000 0008 0168 8001
ou@velkezaluzie.eu