OBEC VEĽKÉ ZÁLUŽIE, Obecná 955/2, 951 35 Veľké Zálužie

Vysvetlenie všetkým záujemcom

Vaša značka/z	*Naša značka*	*Vybavuje*	*Dátum*
			22.04.2022

Vec:

Verejné obstarávanie - zadanie zákazky na „**Verejná kanalizácia, rozšírenie a intenzifikácia ČOV**“

- Poskytnutie vysvetlenia - č.08

V zmysle zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov nasledovne:

Otázka č. 1:

Po preštudovaní súťažných podkladov na predmet zákazky „Verejná kanalizácia, rozšírenie a intenzifikácia ČOV“ máme otázky na verejného obstarávateľa:

1. **Otázka č. 1 – v súťažných pokladoch:**
   SO 02.6 – Spevnené plochy - v technickej správe - sa píše , že konštrukcia vozovky je navrhnutá tuhá s cemento betónovým krytom o hrúbke dosky 20 cm. Pod betónový kryt je potrebné rozprestrieť separačnú fóliu. Betónový kryt spevnených plôch je potrebné **vystužiť KARI sieťou 6/150 –6/150. V predloženom výkaze výmer nie je položka na ocenenie KARI sieťou.**

   Žiadame verejného obstarávateľa, aby v súťažných podkladov opravil výkaz výmer a doplnil chýbajúcu položku.

Odpoveď na otázku č. 1: Verejný obstarávateľ uvádza, že v rámci výkazu výmer objekt SO 02.6 Spevnené plochy sme doplnili chýbajúcu položku 9 Výstuž cementobetónového krytu letisk. plôch zo zvar. sietí KARI hm. do 7,5 kg/m.

S pozdravom,

Milan Bíro
starosta obce

Obec Veľké Zálužie
Obecná ul. 955/2
951 35 Veľké Zálužie

IČO 308 595
tel. 037/ 65 922 01
www.velkezaluzie.eu

Bankové spojenie: Prima banka
IBAN:SK17 5600 0000 0008 0168 8001
ou@velkezaluzie.eu