

Obvodný úrad životného prostredia v TREBIŠOVE

oddelenie štátnej vodnej správy a ochrany ovzdušia

č.j. ŽP- 2084/92-93-G1/6

Trebišove, 11.10.1993



Toto rozhodnutie je právoplatné
a vykonateľné dňa 5.11.1993
dňa 1.9.2001 *Priručka*

1. Starosta obce, Vojčice
2. Okresná správa telekomunikácií, Trebišov
3. Okresná správa diaľkových káblov, Košice
4. Slovenský plynárenský priemysel Michalovce
5. Povodie Bodrogu a Hornádu, Trebišov
6. Obvodný úrad Trebišov, ref. dopravy

ROZHODNUTIE

Obvodný úrad životného prostredia v Trebišove, ako príslušný vodohospodársky orgán, podľa paragrafu 2 zák. č. 135/74 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve a zák. č. 595/90 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie, na základe návrhu Obecného úradu Vojčice zo dňa 23. 11. 1992 udeľuje

p o v o l e n i e

1. Na nakladanie s vodami podľa paragrafu 8 zák. č. 138/73 Zb. o vodách:

Vypúšťanie odpadových vôd z novovybudovanej ČOV typu Váhostav Žilina do toku Trnávka v km vyustenia 14,1. pri dodržaní nasledovných neprekročiteľných hodnôt:

$$Q_p = 5,85 \text{ l s}^{-1} = 21 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1} = 506 \text{ m}^3 \text{ d}^{-1} = 184\,670 \text{ m}^3 \text{ ročne}$$

$$Q_{\max} = 708 \text{ m}^3 \text{ d}^{-1}$$

$$BSK_5 = 21,34 \text{ mg l}^{-1}$$

/výsledná hodnota BSK_5 po zaustení odtoku z ČOV do recipientu a vzájomnom zmiešaní je $3,42 \text{ mg l}^{-1}$./

2. Na zriadenie vodohospodárskeho diela podľa paragrafu 9 zák. č. 138/73 Zb. o vodách:

Na stavbu "ČOV a kanalizácia Vojčice", podľa projektu vypracovaného Energoprojektom, š.p. Košice a Ing. Milanom Zvarom Košice, č. zákazky 29-1909-51-001 z 01/92.

Stavba pozostáva z nasledujúcich objektov:

- PS 201 Čerpacia stanica a česle
- 202 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
- 203 Odlučovač piesku
- 204 Rozvod stlačeného vzduchu
- 205 Aktivačné nádrže
- 206 Dosadzovacie nádrže
- 207 Uskladňovacia nádrž
- 208 Kompresorovňa
- 209 Stožiarová transformovňa
- 210 Systém riadenia
- SO 301 Prevádzková budova ČOV
- 302 Lapač piesku vertikálny
- 303 Aktivačné nádrže
- 304 Vertikálne dosadzovacie nádrže
- 305 Uskladňovacia nádrž
- 306 Čerpacia stanica
- 307 Studňa úžitkovej vody
- 308 Kanál stlačeného vzduchu
- 309 Kanalizácia v areáli ČOV
- 310 Rozvod vody v ČOV
- 311 Vonkajšie osvetlenie v ČOV
- 312 Oplotenie ČOV
- 313 Komunikácie a spevnené plochy v ČOV
- 314 Sadové úpravy a hrubé terénne úpravy
- 315 Príjazdová cesta
- 316 Primárna prípojka VN
- 317 Stožiarové trafo
- 318 Kábelové rozvody NN
- 319 Telefónna prípojka
- 320 Kanalizácia - časť I.
- 321 Kanalizácia - časť II.
- 322 Kanalizácia - časť III.
- 323 Výustná stoka - kanalizácia

Areál ČOV typu Váhostav Žilina pre 2 500 EO bude vybudovaný na parcele č. 1674/2, príjazdová komunikácia k ČOV na parcele č. 1679/2 v k.ú. obce Vojčice.

Kanalizácia obce Vojčice - kanalizácia o celkovej dĺžke 9 788 m bude vybudovaná z potrubia PVC DN 400. Na kanalizáciu bude napojených 250 ks domových prípojk. Výustné výtlačné potrubie z ČOV bude vybudované z rúr PVC DN 160 o dĺžke 3745 m.

Podmienky povolenia:

1. Investorom stavby bude Obecný úrad Vojčice.
2. Povolenie sa vzťahuje na ČOV typu Váhostav Žilina, kanalizačné zberače o celkovej dĺžke 9 788 m, výtlačné potrubie o celkovej dĺžke 3 745 m.
3. Trasu kanalizácie pozdĺž štátnej cesty II/553 a III/050214 realizovať za vonkajšou hranou cestnej priekopy a oplotením predzáhradok rodinných domov.
4. Križovanie trasy kanalizácie so štátnymi cestami II/553 a III/050214 realizovať pretláčaním v oceľových chráničkách v hĺbke min. 1,80 m pod niveletou vozovky.
5. Križovanie s vodným tokom Trnávka realizovať somostatne, mimo mostného telesa na štátnej ceste III/050214.
6. Pred začatím prác požiadať tunajší obvodný úrad životného prostredia zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie, alebo majetkoprávne vzťahy.
8. Po ukončení stavby investor požiada príslušný vodohospodársky orgán o uvedenie stavby do prevádzky podľa paragrafu 9 zák. č. 138/73 Zb. o vodách.
9. Tunajší Obvodný úrad životného prostredia v Trebišove môže podľa paragrafu 11 zák. č. 138/73 Zb. o vodách udelené povolenie zrušiť alebo zmeniť v novom konaní, ak by to vyžadoval iný dôležitejší záujem.

O d ô v o d n e n i e

Listom č.j. 521/1992 zo dňa 18. 11. 1992 požiadal Obecný úrad Vojčice, Obvodný úrad životného prostredia v Trebišove, o vydanie vodoprávneho - stavebného povolenia na stavbu "ČOV a kanalizácia Vojčice". Na základe žiadosti vodohospodársky orgán listom č.j. ŽP - 2084/92 - Gi/3 zo dňa 7. 1. 1993 nariadil ústne jednanie bez miestneho zisťovania na deň 28. 1. 1993. Na ústnom jednaní bolo zistené, že v podaní chýbajú náležitosti uvedené v bode č.1 - 7, uvedených v prerušení konania č.j. ŽP - 2084/92 - Gi/4 zo dňa 29. 1. 1993. Po doložení potrebných náležitostí, vodohospodársky orgán pokračoval v konaní.

Územné rozhodnutie na predmetnú stavbu vydal Obvodný úrad životného prostredia v Trebišove, oddelenie územného rozvoja a štátnej stavebnej správy č.j. ŽP - 1879/92 - P zo dňa 1. 12. 1992. Verejná vyhláška na predmetnú stavbu bola vyvesená na verejných priestranstvách v obci, v dňoch 11.1. - 26.1.1993. Účastníci konania, ako aj organizácie a orgány štátnej správy nemajú voči realizácii predmetnej stavby pripomienky a trvajú na svojich písomných stanoviskách, predložených v návrhu.

Vzhľadom na to, že navrhované riešenie je technicky zdôvodnené a nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske pomery, tunajší orgán rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia adresátovi, na Okresný úrad životného prostredia Košice - vidiek, prostredníctvom tunajšieho Obvodného úradu životného prostredia v Trebišove.

V prípade podania odvolania, zákonom SNR č. 320/92 Zb. o správnych poplatkoch, je ustanovená povinnosť zaplatiť správny poplatok podľa Sadzobníka správnych poplatkov, položka 1 b/ vo výške Sk 100,-- v kolkových známkach.



RNDr. Viera Girmanová
ved.odd. ŠVS a OO

Girmanová