

# Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice

Vysvetľovanie všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

.....

Naše číslo

...../2026

Vybavuje / tel. č.

.....

21.07.2026

## Vec

Verejné obstarávanie - zadanie zákazky na „Cyklistická cestička, prepojenie Šaca – Malá Ida“

- Poskytnutie vysvetlenia - 02

---

V zmysle zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov nasledovne:

### Otázka:

V predloženej PD a výkresovej časti nie sú uvedené dostatočné údaje pre jednoznačné ocenenie (materiálové vyhotovenie, rozmery, typové riešenie, konštrukčné požiadavky a pod.) k umelému liahnisku pre obojživelníky, vtáčim búdkam a búdkam pre netopiere. Na základe formulácie „v zmysle PD“ nie je možné presne určiť rozsah a kvalitatívne požiadavky predmetných prvkov. Žiadame preto o doplnenie špecifikácie pre správne a porovnateľné spracovanie cenovej ponuky.

### Odpoveď na otázku č. 1:

Verejný obstarávateľ uvádza, že žiadame oceniť:

Liahnisko pre obojživelnáky:

Stavba pozostáva z vyhlbenia plytkej zemnej depresie s nepravidelným prírodným tvarom, vytvorením pozvoľných brehov a zabezpečením vhodných podmienok pre prirodzené zaplnenie zrážkovou alebo podpovrchovou vodou.

Navrhované parametre:

- plocha vodnej hladiny: približne 50m<sup>2</sup>,
- maximálna hĺbka vody: 0,8 – 1,0m (hĺbka výkopu)
- priemerná hĺbka: 0,3 – 0,6 m (zrážková voda resp. spodná voda)
- sklony brehov: 1 : 5 až 1 : 10,
- nepravidelný prírodný pôdorys,
- členité pobrežie s plytkými zónami.

Dno bude modelované s rôznou hĺbkou tak, aby vznikli plytké časti vhodné na kladenie vajíčok aj hlbšie časti zabezpečujúce zadržanie vody počas vegetačného obdobia.

**Vtáacie búdky a búdky pre netopiere**

- odporúčame použiť certifikované búdky bežne dostupné na trhu

S pozdravom

---

Ing. Vladimír Hlivák

Vedúci odboru projektov a investícií