



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

závod Rožňava

Štítnická 19, 048 01 Rožňava

Call centrum: 058/4824 777

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

**BURSA, s.r.o.**

**Partizánska cesta 70**

**974 01 Banská Bystrica**

list číslo/zo dňa

Naša značka

1000/2025/O

2/2025

Vybavuje/telefón

Ing. Patrik Stankovič 058/4824 560

Patrik.stankovic@vodarne.eu

Rožňava

03.01.2025

**VEC:**

**Žiadosť o vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí - ODPOVEĎ**

Na základe Vašej žiadosti prijatej dňa 16.12.2024, v ktorej nás žiadate o vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí názov stavby *“Cyklotrasy po hrádzach Košického kraja- Hrádze rieky Slaná”*, Vám dávame nasledovné stanovisko:

V predmetnom území sa **nachádzajú** podzemné vedenia v správe VVS, a.s. závod Rožňava. Do priložených mapových situácií sme Vám informatívne zakreslili inžinierske siete v správe VVS a.s. závod Rožňava v mieste zásahu do ochranného pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

Pred zahájením výkopových prác, žiadame vyzvať VVS, a.s. závod Rožňava formou objednávky (prostredníctvom call centra, Elektronickej služby na stránke vodarne.eu alebo osobne na zákazníckom centre) o presné vytýčenie smeru vodárenských zariadení priamo v teréne. Táto služba je spoplatňovaná, 1 hodina stojí 66,67 € bez DPH a k cene za práce sa vyfakturuje aj skutočné dopravné náklady. Po podaní objednávky môžete kontaktovať p. Jána Fabiána 0903/517 968, jan.fabian@vodarne.eu.

Po vytýčení vodovodného potrubia žiadame dodržať vodorovné vzdialenosti a ochranné pásma nasledovne: 1,8 m (DN<500 mm vrátane) od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany. Pri križovaniach dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

Upozorňujeme, že do priestoru nad vodovodné potrubie, ako aj v rozsahu jeho ochranného pásma, nie je možné osadiť stavby s pevnými základmi (základové pásy, dosky, pätky a pod....)

V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. §19 ods. 5 zákona je v pásme ochrany zakázané:

- vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
- vysádzať trvalé porasty,
- umiestňovať skládky,
- vykonávať terénne úpravy.

Ďalej Vás žiadame postupovať v zmysle zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, § 27 odst. 4 *„Každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať*



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

závod Rožňava

Štítnická 19, 048 01 Rožňava

Call centrum: 058/4824 777

E-mail: [zakaznik@vodarne.eu](mailto:zakaznik@vodarne.eu)

[www.vodarne.eu](http://www.vodarne.eu)

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

*neodkladne na svoje náklady prispôsobenie poklopov, vstupov do šachiet, zasúvadlových uzáverov a iných objektov a zariadení verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie novému stavu.“*

V prípade obnaženia našich vedení žiadame prizvať zamestnanca VVS, a.s. závod Rožňava na kontrolu technického stavu potrubia pred jeho opätovným zasypaním.

Vyjadrenie platí jeden rok, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípade zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané.

S pozdravom

Východoslovenská vodárenská  
spoločnosť, a.s.  
Závod Rožňava

14-

Ing. Tatiana Kúdelová  
riaditeľ závodu

Príloha: Situačné náčrty

Zapísal: Ing. Patrik Stankovič

Útvar: VTN

R.Z.: RPaRP/F1.6/5

UIAaBP-11-2024