



Miroslav Váhovský
Váhoprojekt, s.r.o.
Exnárova 13
080 01 Prešov

Naše číslo: 7291/2025
Vybavuje:
Email info@vsdas.sk

V Košiciach, dňa 27.03.2025

Vec: Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k projektovej dokumentácii

Názov stavby: Cyklistická cestička, prepojenie Šaca – Malá Ida

Odborné miesto:

Vážený žiadateľ.

Požiadali ste nás o vyjadrenie k projektovej dokumentácii umiestnenia stavby pre stavebné konanie nižšie uvedenej stavby.

Identifikačné údaje:

- a) Názov stavby: Cyklistická cestička, prepojenie Šaca – Malá Ida
- b) Žiadateľ (investor): Košický samosprávny kraj
- c) Miesto stavby: 044 20 Malá Ida
- d) Stupeň projektu: Projekt pre stavebné konanie
- e) Zodpovedný projektant: VÁHOPROJEKT, s.r.o / Ing. Miroslav Váhovský, ev. číslo SKSI 4759

Popis riešenia :

Predmetom navrhovanej projektovej dokumentácie je výstavba novej cyklistickej trasy, ktorá bude súčasťou siete cyklistických trás v okolí mesta Košice. Výber koridoru je riešený s ohľadom na prepojenie na existujúcu a pripravovanú cyklistickú infraštruktúru s cieľom jej prepojenia a rozšírenia do ďalších častí mesta a Industrial parku Valaliky.

Vyjadrenie

Oznamujeme Vám, že k plánovanej stavbe podľa predloženého projektu pre stavebné konanie, nemáme z hľadiska záujmov a pôsobnosti našej spoločnosti výhrady, ak budú dodržané nižšie uvedené podmienky.

Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádzajú nadzemné VN (do 35kV) rozvody, ktoré si môžete lokalizovať na mieste.

Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z.:

(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča.

Kontakty

Názov spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. • www.vsds.sk • www.vsdeshop.sk
Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika • IČO: 36 599 361, IČ DPH: SK2022082997
info@vsdas.sk • **Poruchová linka VSD** 0800 123 332 • www.vypadokelektriny.sk
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka 1411/V



Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí

a) od 1 kV do 35 kV vrátane

1. pre vodiče bez izolácie 10 m;

V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,

b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,

c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,

d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,

e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,

f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a prístup k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebeh nevidujeme.

V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

K preložke elektroenergetických rozvodných zariadení konštatujeme nasledovné:

SÚHLASNÉ STANOVISKO S PRELOŽENÍM VN NADZEMNÉHO EL. VEDENIA (úprava v distribučnej sústave 22kV vedenia, t.j. výmena jednoduchých izolátorov za bezpečnostné dvojzávesy) BUDE MOŽNÉ Z NAŠEJ STRANY VYDAŤ AŽ PO POSÚDENÍ A ODSÚHLASENÍ REALIZAČNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.

Z Vašej strany preto bude potrebné, aby ste nám najskôr predložili realizačnú projektovú dokumentáciu na preložku.

Pripomíname, že **Realizačná projektová dokumentácia**, ktorú budete predkladať musí byť:

- Vypracovaná kvalifikovaným elektroprojektantom, pričom **VSD SI VYHRADZUJE PRÁVO NA**



SPRACOVATEĽA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, ktorého je možné vybrať výlučne z nami schváleného zoznamu predkvalifikovaných projektantov. Zoznam predkvalifikovaných projektantov je zverejnený na portáli eVSD (www.vsd.sk) v časti Výrobcovia a dodávatelia/Dodávatelia služieb/Projektoví partneri;

- Spracovaná **v zmysle všeobecne záväzných podmienok** pre spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá rieši preložku VN nadzemného el. vedenia. Štruktúra a obsah projektovej dokumentácie je zverejnená na portáli eVSD (www.vsd.sk) v časti Domov / Dodávatelia služieb / Štandardizácia / Technologické predpisy / 600 Rôzne;
- Zasláná na posúdenie **výlučne v digitálnej forme** (*.pdf - skrátené názvy bez diakritiky). Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii s prílohami v dig. forme, je možné podať cez portál eVSD (www.vsd.sk), po zaregistrovaní a prihlásení sa do Vášho účtu;
- Pri návrhu elektroenergetických zariadení, ktorých investorom a realizátorom bude VSD, žiadame **navrhovať výlučne typy zariadení schválené** v „Katalógu schválených prvkov a výrobkov pre distribučné siete a trafostanice vo VSD, a.s.“, ktorý je zverejnený na portáli eVSD (www.vsd.sk), resp. je k dispozícii na požiadanie na adrese standardizacia@vsd.sk;

Upozorňujeme Vás tiež, že **náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal**, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak.

ĎALŠIE KROKY:

Hneď ako od nás obdržíte súhlasné stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii, bude potrebné, aby ste s VSD podpísali **ZMLUVU O PRELOŽKE ELEKTROENERGETICKÉHO ZARIADENIA** (kontakt bude uvedený v kladnom stanovisku k projektovej dokumentácii) a zabezpečili **KOMPLETNÝ INŽINERING STAVBY**, ktorý v sebe zahŕňa:

Pred realizáciou stavby:

- Platné vyjadrenia dotknutých orgánov, osôb a správcov podzemných inžinierskych sietí;
- Právoplatné stavebné povolenie;
- Budúcu zmluvu o zriadení vecného bremena;
- Vyjadrenie oprávnenej organizácie k projektu vyhradených technických zariadení v zmysle §5 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.;
- Geodeticky vytýčiť stavbu podľa projektovanej a stavebným úradom schválenej trasy (v prípade zmeny pôvodnej trasy);

Po realizácii stavby:

- Odbornú prehliadku a odbornú skúšku (tzv. revíziu správu) a úradnú skúšku;
- Geometrický plán na zameranie rozsahu vecného bremena;
- Zmluvu o zriadení vecného bremena;
- Odovzdať VSD všetku dokumentáciu k preložke;

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA:

V súvislosti s realizáciou vami zamýšľanej preložky elektroenergetického zariadenia si Vás ešte dovoľujeme upozorniť na nasledujúce skutočnosti:

- Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia podľa Zákona č. 251/2012 Z.z je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy;
- Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo ním určená oprávnená osoba;
- Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení;
- V zmysle zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov si spoločnosť VSD ako vlastník a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy vyhradzuje právo schválenia



realizátora preložky elektrorozvodných zariadení vo svojom vlastníctve, ktorého je možné vybrať výlučne z nami schváleného zoznamu dodávateľov elektromonážnych prác. Zoznam našich dodávateľov pre elektromonážne práce je zverejnený na portáli eVSD (www.vsds.sk) v časti *Výrobcovia a dodávatelia/Dodávatelia služieb/Projektoví partneri*;

Toto vyjadrenie slúži zároveň ako doklad k stavebnému povoleniu.

Za správnosť technického riešenia doručenej projektovej dokumentácie zodpovedá projektant.

Vyjadrenie platí jeden rok, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípade zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané.

S pozdravom

Ing. Jaroslav Valichnáč
vedúci tímu pripojenia VN, NN

Tibor Gazsi
koordinátor pripojenia