



ODBORNÉ STANOVISKO

S2025/02073/EIC IO/EZ

ku konštrukčnej dokumentácii vyhradeného technického zariadenia elektrického

vydané oprávnenou právnickou osobou č. OPO 000002/07 v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

EIC - inšpekčný orgán typu „A“ po posúdení konštrukčnej dokumentácie technického zariadenia vyhlasuje, že posudzovaná dokumentácia

Žiadateľ	INPREL s r.o. Sovia 15300/10, 080 01 Prešov
Názov stavby	Cyklistická cestička Prepojenie Šaca - Malá Ida
Objekt	Úprava VN vedenia
Umiestnenie zariadenia	Košice - Šaca, Malá Ida
Zaradenie zariadenia	A písm. c podľa prílohy č. 1 vyhl. č. 508/2009 Z. z.
Spracovateľ dokumentácie	Ing. Martin Gašpár

je v súlade so základnými bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

- I. Toto odborné stanovisko predložte inšpektorovi E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. pri skúške.
- II. Dodávateľ bude informovať E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. o každej zmene, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť tohto zariadenia.

V Prešove dňa 19.06.2025



Ing. Vladimír Katuščák
za Oprávnenú právnickú osobu



Základné technické parametre zariadenia

Napäťová sústava	3 22kV AC 50Hz sieť s rezonančne uzemneným neutrálnym bodom
Bezpečnostný dvoj záves	P.b. VN596_P405_1, p.b. VN596_P405_2 2xEUROINS P.22.12.5.308.O.F

Predložená dokumentácia a doklady

1. Technická správa
2. Protokol o určení vonkajších vplyvov 202507
3. Výkresové prílohy 4

Použité predpisy na výkon inšpekcie

PP/IO/EZ/12, STN 33 2000-5-51:2010; STN 332000-5-54:2012; STN 34 1050:1971; STN EN 50522:2023; STN EN 61936-1:2024; STN EN 50341-1:2013; STN EN 50341-2-23:2017; vyhláška 508/2009 Z.z.; zákon 251/2012 Z.z

Podmienky bezpečnej prevádzky

1. Zariadenie vyhotovené v súlade s predloženou konštrukčnou dokumentáciou, ku ktorej bolo vydané toto odborné stanovisko, môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok oprávnenou právnickou osobou podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky bezpečnej prevádzky trafostanice určené výrobcom.

Úradnú skúšku vám na základe žiadosti vykoná E.I.C.Engineering inspection company s.r.o.

Posúdenie vykonal Ing. Vladimír Katuščák

dňa 19.06.2025