



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

závod Košice

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/7984 777

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

VÁHOPROJEKT s. r. o.
Exnárova 13
080 01 Prešov

Váš list číslo/zo dňa
6.6.2024

Naša značka
70141/2024/Ing.Ze

Vybavuje/telefón
Ing.Zeleňáková/055/7952-487
miriam.zelenakova@vodarne.eu

Košice
13.6.2024

Vec

Malá Ida – stavba: „Cyklistická cestička, prepojenie Šaca – Malá Ida“

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii k zlúčenému územnému a stavebnému konaniu

Vo Vašej žiadosti zo dňa 6.6.2024 ste nás opätovne požiadali o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre účel zlúčeného územného a stavebného konania stavby: „**Cyklistická cestička, prepojenie Šaca – Malá Ida**“ v k. ú. Malá Ida.

Stanovisko s pripomienkami k projektovej dokumentácii bolo dané listom č. 52591/2024/Ing.Ze zo dňa 13.5.2024, kde sa Vám zakreslili aj trasy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

Stavebníkom je Košický samosprávny kraj.

V sprievodnej správe je uvedené, že projektová dokumentácia rieši umiestnenie cyklistickej cestičky v k. ú. Malá Ida, ktorá prepojí pripravovanú cyklocestičku v k. ú. Šaca riešenú v rámci stavby „Cyklistická cestička Šaca – Malá Ida (ÚDI Košice, s.r.o., 08/2021)“ samostatnou trasou. Cyklocestička je v úseku 1,730 – 1,792 navrhnutá priamo nad verejnou splaškovou kanalizáciou PVC DN 300 mm. Poklapy splaškovej kanalizácie nebudú v kolízii s obrubníkmi cyklocestičky, budú však výškovo upravené a vymenené za pojazdné. Cyklistická cestička je navrhnutá ako obojsmerná komunikácia tvorená asfaltovým betónom šírky spevnenia 3 m a celkovej dĺžky cca 1827,2 m so šírkou jazdného pruhu 1,5 m. Nespevnená krajnica šírky 0,25 m je navrhnutá po oboch stranách a v miestach, kde je to potrebné (na konci úseku s potokom Ida), sa osadí zábradlie výšky 1,3 m, dopravné a turistické značenie a informačné tabule. Nakoľko lokalita v ktorej je trasa navrhnutá je hospodársky aj turisticky využívaná, osadia sa prvky zamedzujúce vchádzaniu na trasu ako rampy, stĺpy, podušky a. i. V úsekoch, kde môže byť ohrozená stabilita cyklistickej cestičky sa zriadi opevnenie z lomového kameňa. **Odvodnenie** povrchových vôd je riešené 2%-ným priečnym a pozdĺžnym sklonom smerom k obrubníku a následne do terénu. Na ľavej strane cyklocestičky sa pred navrhovanými priepustami zriadi spevnený rigol. Priepusty budú odvádzať dažďové vody popod komunikáciu. V mieste prítoku potoka Ida sa zriadi aj rámový priepust.

K predloženej projektovej dokumentácii uvádzame nasledovné podmienky:

1. V zmysle §19, zákona č. 442/2002 Z. z. žiadame rešpektovať pásmo ochrany vodovodného a kanalizačného potrubia v majetku a v správe VVS, a.s., ktoré sa vymedzuje zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti **1,8 m** pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane. V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému

- vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.
2. Žiadame, aby zariadenia vodovodného potrubia a kanalizačného potrubia (napr. hydrant, šachta, uzávery a pod.) boli rešpektované a pri realizácii stavby vyzdvihnuté do nivelety novej povrchovej úpravy. Krytie potrubia môže byť zmenené **max. o 15 cm** od jestvujúcej nivelety terénu.
 3. Pri realizácii výkopových prác žiadame v miestach križovania alebo súbehu s našimi zariadeniami prevádzať ručný výkop a práce realizovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
 4. Oznámenie o zahájení stavby žiadame zaslať e-mailom vedúcemu RVM: p. Tibor Helcmanovský – tibor.helcmanovsky@vodarne.eu a vedúcemu strediska HS kanál: p. Tomáš Jerga – tomas.jerga@vodarne.eu. Taktiež po ukončení výstavby žiadame zápisnične odovzdať VVS, a.s. (kontakt: vodovod – Tibor Helcmanovský, tel. č.: 055/ 7952 580, mobil: 0902/ 968 257, e-mail: tibor.helcmanovsky@vodarne.eu; kanalizácia – Tomáš Jerga, tel. č.: 055/ 7952 551, mobil: 0917/ 770 223, e-mail: tomas.jerga@vodarne.eu), osadenie poklopov uzáverov, šachiet a hydrantov v trase stavebných úprav komunikácie (v zápisnici žiadame uviesť počet a druh vytýčených a upravovaných vodárenských zariadení).
 5. Vydanie povolenia na užívanie stavby podmieňujeme vydaním súhlasného stanoviska našej spoločnosti.
 6. Vodohospodárske zariadenie žiadame v plnom rozsahu rešpektovať a pri realizácii dodržať požiadavky STN 73 6005. Pre upresnenie, pred začatím zemných prác, v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. žiadame objednať vytýčenie našich zariadení vodovodného potrubia a verejnej kanalizácie. K objednávke pre vytýčenie je potrebné predložiť kópiu situácie so zakreslenými sieťami. Termín vytýčenia vodovodu a kanalizácie si dohodnite u vedúceho pátracej skupiny p. Ing. Miloslava Galduna, t. č.: 0902 968 261.

Stanovisko:

K predloženej projektovej dokumentácii nemáme námietky a s vydaním stavebného povolenia súhlasíme, po dodržaní vyššie uvedených podmienok.

Toto vyjadrenie podlieha spoplatneniu v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. a 442/2002 Z. z.

Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu jeho vyhotovenia.

S pozdravom

**Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.**
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36570460, IČ DPH: SK2020063518
závod Košice

n.s. Kováč -3-

Ing. Ivan Dubovský
riaditeľ závodu

Príloha

-

Kópia

Tech. Odd., závod KE
2154-2024/N-KE
F 1.28/5

UIAaKM-009-2011