



Legenda účelu miestností 04.NP – JS			
priestor	Č.	Názov miestnosti	Plocha (m2)
, interiér			
	401	Schodisko	9,84
	402	Chodba	93,11
	403	Schodisko	11,86
	404	sklad	8,27
	444	izba	24,58
	445	chodba	7,48
	446	wc	1,08
	447	kúpeľňa	2,40
	448	izba	11,68
			170,30 m²
bunka A, interiér			
	A-405	predsieň	4,03
	A-406	wc	0,98
	A-407	kúpeľňa	2,91
	A-408	izba	15,91
	A-409	izba	24,90
			48,72 m²
bunka B, interiér			
	B-410	predsieň	7,93
	B-411	wc	0,98
	B-412	kúpeľňa	2,91
	B-413	izba	15,91
	B-414	izba	24,90
			52,63 m²
bunka C, interiér			
	C-415	predsieň	4,03
	C-416	wc	0,98
	C-417	kúpeľňa	2,91
	C-418	izba	15,91
	C-419	izba	24,90
			48,72 m²
bunka D, interiér			
	D-420	predsieň	4,03
	D-421	wc	0,98
	D-422	kúpeľňa	2,91
	D-423	izba	15,91
	D-424	izba	24,90
			48,72 m²
bunka E, interiér			
	E-425	predsieň	4,03
	E-426	wc	1,08
	E-427	kúpeľňa	2,76
	E-428	izba	24,90
	E-429	izba	15,91
			48,67 m²
bunka F, interiér			
	F-430	predsieň	4,03
	F-431	wc	1,08
	F-432	kúpeľňa	2,76
	F-433	izba	15,91
	F-434	izba	24,90
			48,67 m²
bunka G, interiér			
	G-435	predsieň	7,93
	G-436	wc	1,08
	G-437	kúpeľňa	2,76
	G-438	izba	24,90
	G-439	izba	15,91
			52,58 m²
bunka H, interiér			
	H-440	predsieň	4,03
	H-441	wc	1,08
	H-442	kúpeľňa	2,76
	H-443	izba	15,91
			23,77 m²
			542,78 m²

- S1

Senzor dopadu denného svetla Casambi (LUX senzor)
- S2

Senzor pohybu osadený v NoA lište Casambi
- S3

Senzor pohybu osadený na strope
- A

Svietidlo prisadené
- B

Svietidlo prisadené 1200*300mm
- C

Svietidlo lineárne vrátane NoA lišty a komponentov
- D

Svietidlo s pohybovým senzorom IP54
- E

Svietidlo lineárne, autonómia 1 hod. IP44
- F

Svietidlo s pohybovým senzorom

- ⏏

VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 250V, 10A, IP20
- ⏏

VYPÍNAČ SÉRIOVÝ 250V, 10A, IP20
- ⏏

VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 250V, 10A, IP44
- ⏏

TLAČIDLOVÝ STMIEVAČ OSVETLENIA
- ⏏

ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 250V, 10/16A, IP20
- ⏏

ZÁSUVKA DVOJITÁ 250V, 10/16A, IP20
- ⏏

ZÁSUVKA 250V, 10/16A, IP44

- NAVROVANÉ NÚDZOVÉ SVIETIDLO ÚNIKOVÉ 2W – SMER ÚNIKU
- NAVROVANÉ NÚDZOVÉ SVIETIDLO ÚNIKOVÉ 2W – SMER ÚNIKU
- NAVROVANÉ NÚDZOVÉ SVIETIDLO ÚNIKOVÉ 2W – SMER ÚNIKU
- EXIT

NAVROVANÉ NÚDZOVÉ SVIETIDLO ÚNIKOVÉ 2W – VÝCHOD



VYPRACOVAL: ING. KOMANICKÝ	STAVBA: REKONŠTRUKCIA INTERNÁTU	Komanický, s.r.o. J. Borodáč 17, Prešov 0905 296928	
PROJEKTANT: ING. KOMANICKÝ	MIESTO: ŠTEFÁNIKOVA 38, SVIT, p.č.12/7, 12/32, 12/39	DÁTUM: 02/2025	FORMÁT: 4x44
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. KOMANICKÝ	OBJEKT: SO 01 UBYTOVACIA ČASŤ INTERNÁTU	STUPEŇ: DSP	Č.ZAK.:
VED. PROJEKTANT: ING.ARCH. ŠKOMBÁR	DIEL: ELI	KÓTY V: /	PRIL.Č.: 6
	OBSAH: PŮDORYS 4.N.P.	MIERKA: 1:100	