



Obr. 701.1 STN 33 2000-7-701


KRYTIE EL. ZARIADENÍ VRÁTANE SVIETIDLA OSADENÉHO V ZÓNE 1, 2 MUSÍ BYŤ min. IP44



ROZMERY ZÓN V PRIESTOROCH S KÚPACOU ALEBO SPRCHOVACOU VAŇOU

Obr. N 701.3 STN 33 2000-7-701

UMÝVACÍ PRIESTOR – SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE
ROZMERY SÚ V (mm)



VYPRACOVAL: ING. KOMANICKÝ	STAVBA:	Komanický, s.r.o. J. Borodáča 17, Prešov 0905 296928	
	REKONŠTRUKCIA INTERNÁTU		
PROJEKTANT: ING. KOMANICKÝ	MIESTO:	ŠTEFÁNIKOVA 38, SVIT, p.č.12/7, 12/32, 12/39	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. KOMANICKÝ	OBJEKT:	SO 01 UBYTOVACIA ČASŤ INTERNÁTU	
VED. PROJEKTANT: ING.ARCH. ŠKOMBÁR	SO 02 POLYFUNKČNÁ ČASŤ INTERNÁTU	DÁTUM: 02/2025	FORMÁT: 2x4
	DIEL: ELI	STUPEŇ: DSP	Č.ZAK.:
	OBSAH:	KÓTY V: /	PRÍL.Č.: 16
	ZÓNY KÚPELNE, UMÝVACÍ PRIESTOR	MIERKA: /	