

±0.000 = podlaha v spojovacej chodbe 1NP

Zodpovedný projektant:
Ing. arch. Pavol Škombár
(SKA 1496 AA)

VYPRACOVALI

Ing. Daniel Kolesár,
Ing. David Fellegi,
Ing. Martina Corbová

HP:
Ing. Daniel Kolesár

NÁZOV
STAVBY:

Rekonštrukcia internátu

ČÍSLO ZÁKAZKY:

2024_10

ČASŤ:

ns nový stav

STAVEBNÍK:

Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baŕu, Štefániková 39, , 059 21 Svit

OKRES:

Poprad

OBEČ:

Svit

PARC. ČÍSL:

12/1, 12/32, 12/39

KAT. ÚZEMIE:

Svit

FORMÁT:

841x550 mm

OBSAH:

Rez 1-1 - nový stav

STUPEN PD:

DSPRS

DÁTUM:

14. 4. 2025

MIERKA:

1:100

ČÍSL. VYKR:

ČASŤ:

ns nový stav

PS

ARCH

s.r.o.

architektúra + poradenstvo

Ing. arch. Pavol Škombár

autopovinný inžinier

- Nové dvere
- zateplenie min. vatou
- zateplenie spodnej hrany
- tepelná izolácia obvodovej steny
- Nové zábradlie na balkóne
- zateplenie min. vatou
- Nové okno s bezpečnostným sklom s ext.
- zateplenie strechy
- vyplnenie medzery medz atikou a nadstavbou pur. penou
- nová kuchynská linka
- nový sprchový kút
- nová wc misa
- vymenenie umakartové priekážky za nové SDK
- nová podlaha balkónov - gresová dlažba na terče
- nové umývadlo
- nový elektrický sporák
- zateplenie celá balkónov
- spádovanie strechy nad 12 NP
- nový elektrický sporák
- nový okapový systém (zľab, kotlík, koléná, zvodny)
- nová strecha nad spoločnou chodbou
- nové komíny + vyspravenie prestupov po starých komínoch
- nový rebrík z
- vonkajšia bezbariérová rampa
- nové strešné okno
- nové murivo atiky z porobetónových tvárnic
- nový transparentný portál medzi spojovacou chodbou a telocvičňou
- opieľovanie atiky
- zateplenie sokla extrudovaným polystyrénom hr 50 skladba x05
- zateplenie sokla extrudovaným polystyrénom hr 50 skladba x01
- nová strecha
- nová atiková konštrukcia na expanziu pár
- nové oplechovanie
- ukončenie strechy
- nové spádovanie balkóna
- nový strešný plášť nad prístavbou
- nenasiakava tepelná izolácia na stene ustupeneho podlažia
- zateplenie spodnej hrany dosky
- nové plastové dvere exteriérové
- nová strecha nad spojovacou
- l. lišta na natavenie HI
- domurovanie steny
- okapový nos loggie
- nový strešný plášť nad telocvičňou
- zateplenie spodnej hrany dosky podlahu
- nové uzatvorenie štítu
- ukončenie strechy
- nové fotovoltické panely
- nenasiakava tepelná izolácia lodžie výšky 200 mm nad doskou
- ukončovací profil stienky nad lodžiou
- nenasiakava na balkóne
- nové práčky
- nové výtahy
- nový strešný plášť
- zateplenie dosky zosopdu skladba x03
- nová podlaha balkónov - gresová dlažba na terče
- zateplenie stroou telocvičnej skladba S10
- nová atika na streche prepojujacej chodby
- nové základy - železobetón hr. 40 cm spodný okraj kari 100/100/10
- spádovanie striedky lodží
- opieľovanie atiky internátu
- nater oceľových stĺpov základná + dvojzložková vrchná (strieťkaním), minimálna hrúbka 160 µm
- budky pre vťahov