

Vec: Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 32

Prešov, 24.07.2026

Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“) s názvom „**Rekonštrukcia internátu – stavebné práce**“. Zákazka bola vyhlásená prostredníctvom oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Úradnom vestníku EÚ dňa 05.06.2026 pod číslom 386610-2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 112/2026 pod číslom 7900 - MSP dňa 08.06.2026. Prostredníctvom systému eZakazky bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie č. 32 dňa 24.07.2026 o 10:25 hod. (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“).

Otázka č. 1:

„Žiadame verejného obstarávateľa o definovanie búracej položky, ktorá zodpovedá položke „Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné“ v hmotnosti 284,132 t. Položky na odstránenie povlakovej krytiny a asfaltových šindľov pri celkovej výmere cca 1 830 m² (položky č. 119 a 160 v časti 1.2) predstavujú pri uvažovaných koeficientoch v popise hmotnosť len cca 18 až 22 ton. Žiadame o opravu (poprípade doplnenie) a o zaslanie aktualizovaného VV.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ po konzultácii s projektantom uvádza, že hodnota uvedená vo VV je z nášho pohľadu adekvátne, nakoľko zahŕňa nielen samotné bitumenové vrstvy, ale aj všetky vrstvy znečistené, ktoré nie je možné odseparovať od asfaltu. Okrem strešných krytín sú tam aj objemy búraných konštrukcií z prerábok balkónov a sociálnych jadier, kde sa predpokladá s použitím týchto materiálov a ich spojení s vrstvami poterov a ostatných konštrukcií.

Spracovala: Mgr. Barbora Kučerková

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK