

AXONOMETRIA



LEGENDA ZNAČENIA ČIAR

VRATNÉ POTRUBIE PREDIZOLOVANÉ OKRUHU T-Č, NAVRHOVANÉ POTRUBIE PE-Xa PODĽA DIN 16892/93
IZOLÁCIA ZOSIEŤOVANÉ PE PENOVÉ PANELY, VONKAJŠÍ PLÁŠŤ S ČIERNEHO, VLNITÉHO, BEZŠVOVÉHO EXTRUDOVANÉHO POLYETYLÉNU (PE-LLD)

PRÍVODNÉ POTRUBIE PREDIZOLOVANÉ OKRUHU T-Č, NAVRHOVANÉ POTRUBIE PE-Xa PODĽA DIN 16892/93
IZOLÁCIA ZOSIEŤOVANÉ PE PENOVÉ PANELY, VONKAJŠÍ PLÁŠŤ S ČIERNEHO, VLNITÉHO, BEZŠVOVÉHO EXTRUDOVANÉHO POLYETYLÉNU (PE-LLD)

SPODNÝ POHĽAD



ČELNÝ POHĽAD



ZADNÝ POHĽAD



POZNÁMKY

- VYKUROVACIE TELESÁ SÚ DIMENZOVANÉ NA TEPLOTNÝ SPÁD 50/35 °C
- VŠETKY PRESTUPY KONŠTRUKCIOU IZOLOVAŤ A VYSPRAVIŤ
- HLAVNE TRASY POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAHE IZOLOVAŤ, hr.20mm
- VOĽNE VEDENÉ POTRUBIA DIMENZIE NEIZOLOVAŤ
- DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ TYPU KOMPAKT SÚ PRIPOJENÉ NA PRÍVODE VENTILOM TS-90N A NA SPIATOČKE RL-5
- VYREGULOVANIE SYSTÉMU JE PREVEDENÉ S VENTILMI ŠPECIFIKÁCIE UVEDENEJ VYŠŠIE. V PRÍPADE POUŽITIA VENTILOV NEZODPOVEDAJÚCICH PRESNEJ ŠPECIFIKÁCIÍ PROJEKTANT NERUČÍ ZA SPRÁVNU FUNKČNOSŤ SYSTÉMU
- DODÁVATEĽ STAVBY JE PRED VYPRACOVANÍM CENOVEJ PONUKY NA STAVBU, RESP. ZAHÁJENÍM STAV. PRÁC POVINNÝ PREŠTUDOVAŤ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEZROVNALOSTÍ NA NE UPOZORNIŤ PROJEKTANTA
- POČAS REALIZOVANIA STAVBY JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A STN
- PRI VŠETKÝCH PRÁCACH DODRŽAŤ POKYNY BOZP
- **NAVRHNUTÉ ZARIADENIA A ARMATÚRY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ VÝROBKAMI INÝCH DODÁVATEĽOV, AK SPLNIA POŽADOVANÉ PARAMETRE UVEDENÉ V PROJEKTE.**

±0,000 m = 154,43 m n.m. = podlaha vstupného podlažia

PROJEKT /
REKONŠTRUKCIA INTERNÁTU

INVESTOR /
OBCHODNÁ AKADÉMIA HUMENNÉ

SO / **01.1 REKONŠTRUKCIA INTERNÁTU**

OBSAH VÝKRESU /
NAVRHOVANÝ STAV - PÔDORYS ZÁKLADOV
ČASŤ INTERNÁT

VÝKRES Č. / **01**
MIERKA / **1:50**
FORMÁT / **2 x A4, 297 x 420 mm**
PROFESIA / **VYKUROVANIE**
STUPEŇ / **DRS**
DÁTUM / **12/2023**

SADA ČÍSLO / 1 2 3 4 5 6 7 8

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT /
Ing. MAREK KUŠNÍR, PhD.

AUTOR NÁVRHU /
Ing. VLADIMÍR KRAJŇÁK

VYPRACOVAL /
Ing. VLADIMÍR KRAJŇÁK

PEČIATKA /

OON Design s.r.o., Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice +421 907 990 714 kusnir@oondesign.sk www.oondesign.sk

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL. AKÉKOĽVEK ZMENY, PREKRESĽOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRÍPUSTNÉ. §19, ods.(2) zákona č. 185/2015 Z.z.