VYSVETLIVKY:

Napájanie zabezpečuje : **EL** **zapája elektro**

Účel miestnosti	Poz. číslo	Názov VZT zariadenia	Fabrikát		Počet	Jednotkový el. príkon				El. príkon spolu	Jedn. el. prúd		Istenie	Napája	Účel VZT zariadenia	Požiadavka na ovládanie	Požiadavka na odvod kondenzátu	Poznámka
						230V, 50 Hz		400V, 50 Hz										
						1. ot.	2. ot.	1. ot.	2. ot.		Nom.	Štart.						
(-)	(-)	(-)	(-)		(ks)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(A)	(A)	(A)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
kuchyňa		Vzduchotechnická jednotka s rekuperáciou	napr. DUOVENT COMPACT DV2200 (alebo ekvivalent)	Prívod / Odvod	1			1,290		1,290	1,80			EL	Vetranie priestorov multifunkčnej miestnosti	Miestne ovládanie na stene	Odvod kondenzátu	čidlo CO2
vstavaný vo VZT jednotke		Priamy chladič		Prívod	1									EL		EL		
fasáda		Kondenzačná jednotka	napr. LG UUA1.ULO (9) (alebo ekvivalent)	Prívod	1	0,700				0,700	3,30		16A	EL		EL		jednotka na fasáde na konzolách
hygienicke zariadenia		Odsávací ventilátor-nástenný	napr. EBB 175 T (alebo ekvivalent)	Odvod	51	0,030				1,530			6	EL	Odvetranie	S časovým dobehom, ovládanie od osvetlenia		
hygienicke zariadenia		Odsávací ventilátor-potrubný	napr. RM 100 NK (alebo ekvivalent)	Odvod	12	0,060				0,720			6	EL	Odvetranie	S časovým dobehom, ovládanie od osvetlenia		
kuchyňa		Odsávací ventilátor-potrubný	napr. RM 125 NK (alebo ekvivalent)	Odvod	6	0,060				0,360			6	EL	Odvetranie	Miestne ovládanie		
fasáda		split vonkajšia kli.jednotka	Vonk. jednotka napr. DAIKIN RZAG35A (alebo ekvivalent)		1	1,000				1,000	5,00		16	EL	Chladenie učebne	EL		elektricky dopojiť vonkajšiu jednotku a istiť zaistí profesia elektro, jednotka na fasáde na konzolách
miestnosť Eli		split vnútorná klim.jednotka	Vnút. jednotka nástenná napr. DAIKIN FTXM50N (alebo ekvivalent)		1					0,000	0,20			EL		EL	Odvod kondenzátu DN32/40	príslušenstvo- káblový ovládač a kábel
										5,600								