EXISTUJÚCA VODOMERNÁ ŠACHTA S 3 VODOMERNÝMI ZOSTAVAMI
1. VZ: DN80 PRE BYTOVÝ DOM NA p.č. 3352/2, 3352/5
2. VZ: DN40 PRE JEDÁLEŇ NA p.č.3352/1
3. VZ: DN40 PRE ZDRUŽENÚ ŠKOLU NA p.č. 3352/4

PREDPOKLADANÁ TRASA EXISTUJÚCEJ VODOVODNEJ PRÍPOJKY
EXISTUJÚCI BOD NAPOJENIA VODOVODNEJ PRÍPOJKY NA VEREJNÝ VODOVOD

RDŠ5Ø600
POKLOP: 153,88m n.m.
DNO: -1,240m

RDŠ1Ø600
POKLOP: 153,79m n.m.
DNO: -1,060m

RDŠ2Ø600
POKLOP: 154,27m n.m.
DNO: -1,770m

RDŠ3Ø600
POKLOP: 153,78m n.m.
DNO: -1,530m

RDŠ6BØ600
POKLOP: 153,98m n.m.
DNO: -1,150m

RDŠ6AØ600
POKLOP: 153,87m n.m.
DNO: -1,660m

RDŠ7Ø1000
POKLOP: 153,86m n.m.
DNO: -1,860m

RDŠ4Ø600
POKLOP: 153,85m n.m.
DNO: -1,830m

RŠ2Ø600
POKLOP: 153,85m n.m.
DNO: -2,120m

RŠ1Ø600
POKLOP: 153,89m n.m.
DNO: -2,370m

RŠØ600
POKLOP: 153,84m n.m.
DNO: -2,690m

FŠØ400
POKLOP: 153,85m n.m.
DNO: -1,860m

RDŠ9Ø600
POKLOP: 153,82m n.m.
DNO: -1,900m

RŠ3Ø600
POKLOP: 153,80m n.m.
DNO: -1,690m

RŠ4Ø400
POKLOP: 153,80m n.m.
DNO: -1,260m

FŠØ400
POKLOP: 153,81m n.m.
DNO: -1,330m

RDŠ9Ø400
POKLOP: 153,81m n.m.
DNO: -1,310m

RDŠ8Ø400
POKLOP: 153,81m n.m.
DNO: -1,850m

RŠ5Ø400
POKLOP: 153,75m n.m.
DNO: -1,220m

RDŠ10Ø400
POKLOP: 153,76m n.m.
DNO: -0,910m

KRÍŽENIE:
DK: -1,280m
SK: -1,676m

AKUMULAČNÁ NÁDRŽ č.1
-napr. žb. KLARTEC RN78
-ROZMERY: 12000x3600x2600mm
-VTOK:-1,870m
-ODTOK: -3,870m
-ZHOTOVIŤ BEZPEČNOSTNÝ PREPAD

AKUMULAČNÁ NÁDRŽ č.2
-napr. žb. BG RN50
-ROZMERY: 6000x4700x2500mm
-VTOK:-1,340m
-ODTOK:-3,040m
-ZHOTOVIŤ BEZPEČNOSTNÝ PREPAD DO SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE

POŽIARNA NÁDRŽ
napr. KLARTEC KL PN22
-OBJEM: 22m3
-ROZMERY: 4000x3600x2600mm
-OSADIŤ VÝTOKOVÝ STOJAN

NAVRHOVANÁ VODOMERNÁ ŠACHTA PRE INTERNÁT NA p.č. 3352/3
-žb. 2750x1400/1800mm
-OSADIŤ VODOMERNÚ ZOSTAVU PODĽA KLADAČSKÉHO PLÁNU

NAVRHOVANÝ BOD NAPOJENIA NA VEREJNÝ VODOVOD HDPE DN100
NAVRTÁVACÍM PÁSOM DN100/DN65

PRESTUP CEZ ZÁKLADY

OSADIŤ ZEMNÝ UZÁVER S TELESKOPICKOU SUPRAVOU
ELEKTROFÚZNY T-KUS
DN50/DN50
-DOPÚŠŤANIE POŽIARNEJ NÁDRŽE

BOD NAPOJENIA NAVRHOVANEJ VETVY POTRUBIA NA EXISTUJÚCU SPLAŠKOVÚ PRÍPOJKU
S.H.: -2,400m

PREDPOKLADANÝ TRASA EXISTUJÚCEJ SPLAŠKOVEJ PRÍPOJKY
- PÔVODNÚ PRÍPOJKU NAVRHUJEME DEMONTOVAŤ A NAHRADIŤ NOVOU PP DN200 V PÔVODNEJ TRASE

ZHOTOVENIE NAPOJENIA KONDENZÁTU Z VOKAJŠÍCH JEDNOTIEK TČ

EXISTUJÚCI BOD NAPOJENIA NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU ŽB. DN800
- V PRÍPADE, ŽE EXISTUJÚCA PRÍPOJKA JE DN200, BOD NAPOJENIA PONECHAŤ
- V PRÍPADE, ŽE EXISTUJÚCA PRÍPOJKA JE INEJ DIMENZIE, EXISTUJÚCI BOD NAPOJENIA ZASLEPIŤ A VO VZDIALENOSTI 0,5m OD EXISTUJÚCEHO NAPOJENIA ZREALIZOVAŤ NOVÉ TVAROVKOU AWADOCK CLASSIC DN800/200

LEGENDA ZNAČENIA

- NAVRHOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA, PP, napr. WAVIN KG 2000PP
- NAVRHOVANÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA, PP, napr. WAVIN KG 2000PP
- NAVRHOVANÉ VODOVODNÉ POTRUBIE, HDPE, napr. WAVIN HDPE 100RC
- RDŠ REVÍZNA DAŽĎOVÁ ŠACHTA, PP Ø400/600mm, napr. WAVIN TEGRA
- RŠ REVÍZNA SPLAŠKOVÁ ŠACHTA , PP Ø400/600mm, napr. WAVIN TEGRA

POZNÁMKY

- NAVRHOVANÉ ZARIADENIA JE MOŽNÉ NAHRADIŤ INÝMI, KTORÉ SPĹŇAJÚ POŽADOVANÉ PARAMETRE
- PRI UKLADANÍ JEDNOTLIVÝCH ZARIADENÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ POSTUP DANÉHO VÝROBCU
- ČISTENIE JEDNOTLIVÝCH ZARIADENÍ VYKONAŤ min. 2xROČNE, AK VÝROBCA NEPREDPÍŠE INAK
- PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY JE POTREBNÉ OVERIŤ POLOHU VŠETKÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ, JE NUTNÉ DODRŽAŤ OCHRANNÉ PÁSMA A ZABEZPEČIŤ OCHRANU SIETÍ PRED POŠKODENÍM, PODĽA POŽIADAVIEK SPRÁVCOV SIETÍ
- VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY KOORDINOVAŤ PODĽA VÝKRESOV A POŽIADAVIEK JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ
- VŠETKY NEJASNOSTI ALEBO ROZDIELY V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ OBJASNIŤ PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC A ZAZNAMENAŤ TÚTO SKUTOČNOSŤ DO STAVEBNÉHO DENNÍKA. PRÍPADNÉ CHYBY V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ PROJEKTANTOVI BEZODKLADNE OZNÁMIŤ
- AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRÍPUSTNÉ

AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRÍPUSTNÉ! TENTO PROJEKT JE URČENÝ NA STAVEBNÉ POVOLENIE A NENAHRÁDZA REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU!

±0,000 m = 153,43 m n.m. = podlaha vstupného podlažia

PROJEKT /
REKONŠTRUKCIA INTERNÁTU

INVESTOR /
OBCHODNÁ AKADÉMIA, HUMENNÉ

SO /01.1 REKONŠTRUKCIA INTERNÁTU

OBSAH VÝKRESU /
SITUÁCIA

SADA ČÍSLO / 1 2 3 4 5 6 7 8

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT /
Ing. MAREK KUŠNÍR, PhD.

AUTOR NÁVRHU /
Ing. MONIKA MATAŠČÍKOVÁ

VYPRACOVAL /
Ing. MONIKA MATAŠČÍKOVÁ

VÝKRES Č. / **01**
MIERKA / **1:250**
FORMÁT / **8 x A4, 594 x 840 mm**

PROFESIA / **ZTI**
STUPEŇ / **DRS**
DÁTUM / **12/2023**

PEČIATKA /

OON Design s.r.o., Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice +421 907 990 714 kusnir@oondesign.sk www.oondesign.sk

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL. AKÉKOĽVEK ZMENY, PREKRESĽOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRÍPUSTNÉ, §19, ods.(2) zákona č. 185/2015 Z.z.