PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

č. 2023108-SO01.2-B

Názov stavby:	REKONŠTRUKCIA INTERNÁTU
Stavebný objekt:	SO 01.2 REKONŠTRUKCIA SCHODISKA
Investor:	Obchodná akadémia Humenné
Miesto stavby:	kat. úz. Humenné, parc. č. 3352/11
Stupeň projektu:	Dokumentácia pre realizáciu stavby

ODBORNÁ KOMISIA:

PREDSEDA:

Ing. Arch. Igor Hradský	-HIP	- Hlavný projektant

ČLENOVIA:

Ing. Marek Pačuta	- ELI	- projektant elektrickej inštalácie
Ing. Veronika Olejníková	- ASR	- architektka
Ing. Alena Židová		- riaditeľka školy

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

1 PODKLADY

- Situácia
- Obhliadka lokality a informácie o budúcej prevádzke
- Celkové usporiadanie zariadení, susediacich budov a objektov, riešenie priestorov
- Platné technické normy a predpisy, hlavne: STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-7-701

2 PRÍLOHY

- Príloha **č.** 1: Určenie vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51
  Poznámka: Prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokumentu.

3 POPIS PREVÁDZKY A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Riešený objekt SO01.2 slúži ako schodisko k priestorom internátu SO01.1. V priestoroch riešeného objektu budú umiestnené podružné rozvádzače, ktoré budú napájať jednotlivé podlažia SO01.1.

4 ROZHODNUTIE

*VONKAJŠIE VPLYVY SÚ URČENÉ ODBORNOU KOMISIOU A SÚ UVEDENÉ V PRÍLOHE **Č.** 1 TOHTO PROTOKOLU.*

*URČENIE ZÓN V PRIESTOROCH S VAŇOU ALEBO SPRCHOU A PODMIENOK EL. INŠTALÁCIE V UMÝVACÍCH PRIESTOROCH JE SÚČASŤOU PRÍLOHY **Č.** 2.*

5 ZDÔVODNENIE

Vonkajšie vplyvy boli určené na základe zohľadnenia použitých vyššie uvedených podkladov, charakteru a spôsobu budúceho využívania objektu(-ov), informácií o prevádzkových stavoch technológie a používaných látok, v súlade so súčasne platnými technickými normami a predpismi.

6 POZORNENIE

V zmysle STN 33 2000-5-51 príloha N1, čl. N1.3.1 pri zmene technológie, zariadení, používaných alebo spracúvaných látok a pod., sa musí prekontrolovať, či el. zariadenia a inštalácia vyhovujú zmeneným podmienkam. Znova treba určiť tie vonkajšie vplyvy, ktoré zmena ovplyvnila.

Počas skúšobnej prevádzky je potrebné overiť správanie sa inštalovaných zariadení, vlastnosti používaných alebo spracúvaných látok, technologické procesy a iné činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť určené vonkajšie vplyvy. V prípade zistenia odchýlok od určených vonkajších vplyvov, ktoré sa vyskytujú v normálnom prevádzkovom stave je nutné vonkajšie vplyvy prehodnotiť a spracovať revíziu tohto protokolu.

Použité elektrické zariadenia sa musia vybrať a stavať v súlade s požiadavkami uvedenými v STN 33 2000-5-51 príloha ZA.1.1 tabuľka ZA.1, ktorá uvádza vlastnosti zariadení potrebné z hľadiska vonkajších vplyvov, ktorým môže byť zariadenie vystavené.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 7.12.2023

.....	.....
Ing. Marek Pačuta (vypracoval)	Ing. Arch. Igor Hradský (predseda komisie)