epMP, s.r.o.
Herlianska 1105/96
09303 Vranov nad Topľou

+421 905 709 375
pacuta@epmp.sk
https://www.epmp.sk/

KÁBLOVÁ LISTINA

Názov stavby:	REKONŠTRUKCIA INTERNÁTU
Stavebný objekt:	SO 01.2 REKONŠTRUKCIA SCHODISKA
Časť:	ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA A OCHRANA PRED BLESKOM
Investor:	Obchodná akadémia Humenné Štefániková 28, 066 01 Humenné
Miesto stavby:	Štefániková 28, 066 01 Humenné
Stupeň projektu:	Dokumentácia pre realizáciu stavby
Dátum:	12 / 2023
Číslo zákazky:	2023108
Sada:	

KÁBLOVÁ LISTINA

Ozn. obvodu	Kábel	Napájací rozvádzač	Koncové zariadenie, vývod		
			Ozn.	Popis	Miestnosť
	HLAVNÝ PRÍVOD				
RS-WL0	N2XH-J 5x6 - B2ca -s1, d1, a1	RH	RP2	Hlavný privod	I.128
	ROZVÁDZAČE				
	Rozvádzač schodiska				
RS-WL01	N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1	RP2	SP	Napojenie vypínača pre výťah V-1	strojovňa
RS-WL02	N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1	RP2	SP	Napojenie vypínača pre výťah V-1	strojovňa
RS-WL03	N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1	RP2	-	Zásuvky 230V/16A - servisné	schodisko 1.NP - 6.NP
RS-WL04	N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1	RP2	-	Osvetlenie schodiska	S.101, S.104, S.105, S.201, S.302, S.202
+	N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1	KU68	-	Osvetlenie - pohybové senzory	S.101, S.104, S.105, S.201, S.302, S.202
RS-WL05	N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1	RP2	-	Osvetlenie schodiska	S.401, S.302, S.402, S.501, S.502, S.601
+	N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1	KU68	-	Osvetlenie - pohybové senzory	S.401, S.302, S.402, S.501, S.502, S.601
RS-WL06	N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1	RP2	-	Osvetlenie - výťahová šachta	S.102, S.103
RS-WL07	N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1	RP2	KSV	Napojenie strešnej vpuste	strecha
RS-WS07	JYTY 2x1	RP2	BT	Vonkajší senzor	strecha
	Ochranné pospájanie				
S1-WU0	FeZn ø10	FeZn30x4	UP-S1	Ochranné pospájanie - PEN prípojnica	S.101
S2-WU0	vodič H07V-K 16 zž	UP-S1	UP-S2	Ochranné pospájanie - PEN prípojnica	S.103
S3-WU0	vodič H07V-K 16 zž	UP-S2	UP-S3	Ochranné pospájanie - PEN prípojnica	S.102
S4-WU0	vodič H07V-K 16 zž	UP-S2	UP-S4	Ochranné pospájanie - PEN prípojnica	strojovňa
S4-WU1	vodič H07V-K 6 zž	UP-S4	-	Ochranné pospájanie miestnosti	strojovňa
	CBS				
CWL02.1	N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS60 - B2ca -s1, d1, a2	CBS	-	Núdzové osvetlenie objektu SO01.2	schodisko 1.NP - 3.NP
CWL02.2	N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS60 - B2ca -s1, d1, a2	CBS	-	Núdzové osvetlenie objektu SO01.2	schodisko 4.NP - 6.NP