EXISTUJÚCA VODOMERNÁ ŠACHTA S 3 VODOMERNÝMI ZOSTAVAMI
1. VZ: DN80 PRE BYTOVÝ DOM NA p.č. 3352/2, 3352/5
2. VZ: DN40 PRE JEDÁLEŇ NA p.č.3352/1
3. VZ: DN40 PRE ZDRUŽENÚ ŠKOLU NA p.č. 3352/4

PREDPOKLADANÁ TRASA EXISTUJÚCEJ VODOVODNEJ PRÍPOJKY

EXISTUJÚCI BOD NAPOJENIA VODOVODNEJ PRÍPOJKY NA VEREJNÝ VODOVOD

NAVRHOVANÁ VODOMERNÁ ŠACHTA PRE INTERNÁT NA p.č. 3352/3
-2b. 2750x1400/1800mm
-OSADIŤ VODOMERNÚ ZOSTAVU PODĽA KLADAČSKÉHO PLÁNU

NAVRHOVANÝ BOD NAPOJENIA NA VEREJNÝ VODOVOD HDPE DN100
NAVRTÁVACÍM PÁSOM DN100/DN65

POŽIARNA NÁDRŽ
napr. KLARTEC KL PN22
-OBJEM: 22m3
-ROZMERY: 4000x3600x2600mm
-OSADIŤ VÝTOKOVÝ STOJAN

HDPE 75x6,8 L=7,3m,1,3%

HDPE 75x6,8 L=9,3m,1,3%

PRESTUP CEZ ZÁKLADY

HDPE 75x6,8 L=17,3m,1,3%

OSADIŤ ZEMNÝ UZÁVER S TELESKOPICKOU SÚPRAVOU

ELEKTROFÚZNY T-KUS DN50/DN50
-DOPÚŠŤANIE POŽIARNEJ NÁDRŽE

LEGENDA ZNAČENIA

- NAVRHOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA, PP, napr. WAVIN KG 2000PP
- NAVRHOVANÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA, PP, napr. WAVIN KG 2000PP
- NAVRHOVANÉ VODOVODNÉ POTRUBIE, HDPE, napr. WAVIN HDPE 100RC
- RDŠ REVÍZNA DAŽĎOVÁ ŠACHTA, PP Ø400/600mm, napr. WAVIN TEGRA
- RŠ REVÍZNA SPLAŠKOVÁ ŠACHTA , PP Ø400/600mm, napr. WAVIN TEGRA

POZNÁMKY

- NAVRHOVANÉ ZARIADENIA JE MOŽNÉ NAHRADIŤ INÝMI, KTORÉ SPĹŇAJÚ POŽADOVANÉ PARAMETRE
- PRI UKLADANÍ JEDNOTLIVÝCH ZARIADENÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ POSTUP DANÉHO VÝROBCU
- ČISTENIE JEDNOTLIVÝCH ZARIADENÍ VYKONAŤ min. 2xROČNE, AK VÝROBCA NEPREDPÍŠE INAK
- PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY JE POTREBNÉ OVERIŤ POLOHU VŠETKÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ, JE NUTNÉ DODRŽAŤ OCHRANNÉ PÁSMA A ZABEZPEČIŤ OCHRANU SIETÍ PRED POŠKODENÍM, PODĽA POŽIADAVIEK SPRÁVCOV SIETÍ
- VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY KOORDINOVAŤ PODĽA VÝKRESOV A POŽIADAVIEK JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ
- VŠETKY NEJASNOSTI ALEBO ROZDIELY V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ OBJASNIŤ PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC A ZAZNAMENAŤ TÚTO SKUTOČNOSŤ DO STAVEBNÉHO DENNÍKA. PRÍPADNÉ CHYBY V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ PROJEKTANTOVI BEZODKLADNE OZNÁMIŤ
- AKÉKOLVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRÍSTUPNÉ

AKÉKOLVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRÍSTUPNÉ! TENTO PROJEKT JE URČENÝ NA STAVEBNÉ POVOLENIE A NENAHRÁDZA REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU!

±0,000 m = 153,43 m n.m. = podlaha vstupného podlažia

PROJEKT /
REKONŠTRUKCIA INTERNÁTU

INVESTOR /
OBCHODNÁ AKADÉMIA, HUMENNÉ

SO / **02 VODOVODNÁ PRÍPOJKA**

OBSAH VÝKRESU /
Ssituácia

VÝKRES Č. / **01**
MIERKA / **1:250**
FORMÁT / **8 x A4, 594 x 840 mm**

SADA ČÍSLO / 1 2 3 4 5 6 7 8

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT /
Ing. MAREK KUŠNÍR, PhD.

AUTOR NÁVRHU /
Ing. MONIKA MATAŠČÍKOVÁ

VYPRACOVAL /
Ing. MONIKA MATAŠČÍKOVÁ

PROFESIA / **ZTI**
STUPEŇ / **DRS**
DÁTUM / **12/2023**

PEČIATKA /

OON Design s.r.o., Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice +421 907 990 714 kusnir@oondesign.sk www.oondesign.sk

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL. AKÉKOLVEK ZMENY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRÍPUSTNÉ. §19, ods.(2) zákona č. 185/2015 Z.z.