

## POTRUBIE:


	PRÍVODNÉ A VRATNÉ OCELOVÉ POTRUBIE – ROZVODY V KOTOLNI, PRÍVOD Z KOTOLNE DO S001 ŠKOLSKÝ INTERNÁT – STÚPACIE POTRUBIE
	PRÍVODNÉ A VRATNÉ POTRUBIE – ROZVODY VYKUROVACIEHO MÉDIA Z LISOVANEJ UHLÍKOVEJ OCELE – POTRUBIE K VYKUROVACÍM TELESÁM
	PRÍVODNÉ A VRATNÉ OCELOVÉ POTRUBIE – OKRUH ELEKTRICKÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA – SPLIT
	PRÍVODNÉ A VRATNÉ OCELOVÉ POTRUBIE – OKRUH ELEKTRICKÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA – MONOBLOK
	PRÍVODNÉ A VRATNÉ OCELOVÉ POTRUBIE – OKRUH OHREU TÚV – PRIMÁRNA STRANA
	PRÍVODNÉ A VRATNÉ POTRUBIE MEDENÉ – CHLADIVO ELEKTRICKÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA
	POTRUBIE PRE DOPLŇOVANIE SYSTÉMU STUDENÁ VODA
	POISTNÉ POTRUBIE K MEMBRÁNOVÝM EXPANZNÝM NÁDOBÁM
	ODPADNÉ POTRUBIE – ODVOD KONDENZÁTU
	POTRUBIE PRÍVODU STUDENEJ VODY
	OCELOVÉ POTRUBIE OHREU TÚV – SEKUNDÁRNA STRANA
	REDUKCIA POTRUBIA
	SMER PRÚDENIA VYKUROVACIEHO MÉDIA
	SPÁD POTRUBIA 1,5‰

## IZILÁCIE:

POTRUBIE V KOTOLNI A HLAVNÝ ROZVOD IZOLOVAŤ  
TRUBICAMI Z MINERÁLNEJ VLNY S AL FÓLIOU

## ARMATÚRY:

	KLAPKA MEDZIPRÍRUBOVÁ		PRIAME ŠRUBENIE
	SPÄTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ		GUMENÝ KOMPENZÁTOR PRÍRUBOVÝ
	GULOVÝ KOHÚT ZÁVITOVÝ		VYPÚŠŤACÍ VENTIL ZÁVITOVÝ
	SPÄTNÁ MEDZIPRÍRUBOVÁ KLAPKA		ZÁTKA POZINK ALEBO ČIERNA, DN50
	FILTER S VÝMENNOU VLOŽKOU ZÁVITOVÝ		AUTOMATICKÁ ODVZDUŠŇOVACIA NÁDOBA S GULOVÝM KOHÚTOM
	FILTER S VÝMENNOU VLOŽKOU MEDZIPRÍRUBOVÝ		
	NÁVAROK G1/2"– SNÍMAČ TEPLoty		
	STOČENA ALEBO ZAHNUTÁ MANOMETRICKÁ SLUČKA, MANOMETER 160mm, ROZSAH 0–0,6MPa, MANOMETRICKÝ KOHÚT		
	TEPLOMER ROZSAH 0– 120°C		
	ODPLYŇOVACIA ARMATÚRA		
	ODKALOVACIA ARMATÚRA		
	POISTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ, OTVÁRACÍ TLAK 5 BAR, PRIPOJENIE DN15		



Generálny projektant:	Zodpovedný projektant:	Vypracoval:	<b>PRAUDI s.r.o.</b> IČO: 52 952 720, www.praudi.sk praudisro@gmail.com, +421 911 84 04 11	
Ing. arch. Pavol Škombár	Ing. Štefan Kuna, PhD.	Ing. Štefan Kuna, PhD.		
Vlastník budovy	Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov		Formát	1xA4
Stavebník	Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefániková 39, Svit 059 21		Dátum	03.2025
Stavba	Rekonštrukcia internátu		Účel	DSPRS
Časť	VYKUROVANIE		Číslo zákazky	250131
Obsah	LEGENDA		Mierka :	Č. výkr.: <b>03</b>