


LEGENDA:
VIĎ. VÝKRES Č. 07

ROZVOD UK 50/40 °C :
PRÍVODNÉ / VRÁTNE POTRUBIE, UHLÍKOVÁ OCEĽ, PRÍPOJKY K RADIÁTOROM
D15x1,2, HLAVNÝ ROZVOD VEDENÝ POD STROPOM




SO02-3.NP Q=12335 W H=16676 Pa dt=50.0/41.4 °C
SO02-2.NP Q=25709 W H=22750 Pa dt=50.0/41.4 °C
SO02-1.NP Q=7323 W H=8113 Pa dt=50.0/35.7 °C
SO02-Kuchňa Q=30000 W H=2292 Pa dt=50.0/30.0 °C

VETVA INTERNÁT
Q=166066 W
H=24534 Pa
dt=50.0/37.0 °C

Uzol vetvy - VZT1
Q=15000 W
dp=2500 Pa
dt=50.0/30.0 °C

Uzol vetvy - VZT2
Q=15000 W
dp=2500 Pa
dt=50.0/30.0 °C

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|---|--|---|--|---------|--|--------------|--|
| Generálny projektant: | | Zodpovedný projektant: | | Vypracoval:  | | <div>PRAUDI s.r.o. IČO: 52 902 720, www.praudi.sk praudisro@gmail.com, +421 911 84 04 11</div> | | | | | |
| Ing. arch. Pavol Škombár | | Ing. Štefan Kuna, PhD. | | Ing. Štefan Kuna, PhD. | | | | | | | |
| Vlastník budovy | | Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov | | | | | | | | | |
| Stavebník | | Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefániková 39, Svit 059 21 | | | | Formát | | 4xA4 | | | |
| | | | | | | Dátum | | 03.2025 | | | |
| Stavba | | | | | | Účel | | DSPRS | | | |
| Časť | | | | | | Číslo zákazky | | 250131 | | | |
| Obsah | | SO 02 - VYKUROVACÍ SYSTÉM 1.NP | | | | Mierka : | | 1:75 | | Č. výkr.: 08 | |

