

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Mesto Žilina
	sp. /2019	Ing. Roman Osika 0917990120	15.01.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „**Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline**“

- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: **Mesto Žilina**
Ulica: Námestie obetí komunizmu č.1, 01131, Žilina
IČO: 00321796
Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika
E-mail: roman.osika@zilina.sk
Tel.: 0917990120

2. Opis predmetu zákazky

Zákazka sa bude realizovať v rámci schválenej žiadosti o dotáciu z rozpočtu MF SR na rok 2018 na **účel: Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline, na kapitálové výdavky, číslo: MF/014953/2018-442.**

Obnova mestského divadla v Žiline, v profesii zdravotníka spočíva vo výmene ležatých rozvodov studenej pitnej vody. Nové trasy potrubí budú uložené pod stropom suterénu.

A. Výmena potrubia vodovodu:

Výmena ležatého rozvodu studenej pitnej vody. Pre výmenu ležatých rozvodov studenej pitnej vody sa potrubie z dôvodu napojenia požiarneho hydrantu zrealizuje z potrubí z ušľachtilej ocele CrNiMo-ocel' tr.1.4401(DIN EN 10088). Potrubie bude spájané lisovaním pomocou lisovacích spojok a T- kusov. Oddelenie úsekov napojenia požiarnej a pitnej vody sa zrealizuje oddelovacou armatúrou (spätnými klapkami) proti spätnému prietoku. Požiarne hydranty a ich napojenie na

rozvod pitnej vody sa ponechajú.

B. Rozhranie výmeny rozvodov: pre studenú vodu sa vymení ležatý rozvod od hlavnej uzatvárajúcej armatúry pri vstupe studenej pitnej vody do objektu.

Na päť každého stúpacieho potrubia sa osadí nový guľový uzatvárací kohút OVENTROP OPTIBAL TW s vypúšťaním. Kohút je určený pre potrubia pitnej vody použiteľný do teploty 90 °C pri tlaku 1,0 MPa. Kohút je plnoprietočný, teleso je z bronzu, guľa na uzatváranie je pochrómovaná mosadz bez kompresného priestoru, zadný priestor gule je preplachovaný. Vypúšťanie je zabezpečené obojstranným vypúšťaním. Kohút svojou konštrukciou predchádza vzniku a šíreniu baktérie Legionella.

C. Rozvody vnútorného vodovodu: je potrebné chrániť proti orosovaniu a tepelným stratám tepelnoizolačnými trubicami TUBOLIT / MIRELON. Izolácia ležateho rozvodu bude izolovaná izoláciou z minerálnych vlákien NOBASIL KPS 041 ALuR so samolepiacim spojom a hliníkovou fóliou.

Ležaté potrubia studenej pitnej vody sa zaizolujú izoláciou hrúbky min 20mm, alternatívne gumový granulat.

D. Práce po skočené montáže:

Po skončení montáže sa musí vnútorný vodovod ešte pred napojením na verejný vodovod prezrieť a tlakovo odskúšať. O prehliadke a tlakovej skúške sa vypracuje zápis.

Typ zákazky: Stavebné práce

CPV: 45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie

3. Podmienky účasti:

Doklad o oprávnení podnikateľ (uskutočňovanie stavebných prác), nepredkladá uchádzač.

4. Požiadavky na predmet zákazky :

Požiadavky na predmet zákazky v súlade so Zmluvou o dielo, lehota dodania do 60 kalendárnych dní v zmysle zmluvy o dielo.

5. Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na **12 164.31 Eur** bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: **31.01.2019 , 10:00 hod.**

7. Miesto predkladania ponúk

Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Rekonštrukcia ležateho rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline“. Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke Odoslanie ponuky. V elektronickom systéme vyplňte Návrh na plnenie kritérií. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky

Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

9. Typ zmluvy a trvanie zmluvy

Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve.

10. Miesto stavebných prác

Mestské divadlo Žilina, Horný Val 3, Žilina 010 01

11. Obsah ponuky

1. Ocenený výkaz výmer, verejný obstarávateľ požaduje dokument naskenovať a vložiť do ponuky 2. Uchádzačom podpísaná Zmluva o dielo, verejný obstarávateľ požaduje dokument naskenovať a vložiť do ponuky

12. Doplnujúce informácie

S pozdravom

Roman Osika
+421917990120
Mesto Žilina, vedúci oddelenia verejného obstarávania

