



LEGENDA OBJEKTOV:	
SO 01	PRVOTNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA
SO 02	PRÍSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
SO 03	PRÍSTAVBA KOTOLNE
MŠ	MATERSKÁ ŠKOLA
RD	SUSEDNÝ RODINNÝ DOM

LEGENDA PO:

	OHRANIČENIE POŽIARNE NEBEZPEČNÉHO PRIESTORU		PODZEMNÝ HYDRANT DN 80
	VÝCHOD NA VOĽNÉ PRIESTRANSTVO		SMER PRÍSTUPOVEJ KOMUNIKÁCIE
	POSUDZOVANÁ STAVBA		SUSEDNÉ STAVBY
	PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA	(SZ1)	OZNAČENIE ODSTUPOVEJ VZDIALENOSTI

POZNÁMKY A POŽIADAVKY PO:

- EXISTUJÚCA PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA VEDIE PRIAMO K POSUDZOVANEJ STAVBE,
- VONKAJŠIA POTREBA POŽIARNEJ VODY JE V SÚČASNOSTI ZABEZPEČENÁ Z DVOCH EXISTUJÚCICH PODZEMNÝCH HYDRANTOV DN 80,



POZNÁMKA:
- RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY (PBS) OBSAHUJE TEXTOVÚ ČASŤ (TECHNICKÚ SPRÁVU) A VÝKRESOVÚ ČASŤ. UVEDENÉ ZLOŽKY SÚ NEODDELITELNÉ A VZÁJOMNE NADVÄZUJÚCE. JEDNOTLIVO STRÁCAJÚ SVOJ VÝZNAM.
- DOKUMENTÁCIA NESLŮŽI NA ÚČEL STAVEBNÉHO POVOLENIA, ALE JE VYPRACOVANÁ AKO DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA STAVBY.
- PBS JE VYPRACOVANÉ V ZMYSLE VYHLÁŠKY MV SR Č.94/2004 Z. Z. KTOROU SA USTANOVUJÚ TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA PROTIPOŽIARNU BEZPEČNOSŤ PRI VÝSTAVBE A PRI UŽÍVANÍ STAVIEB V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV (ĎALEJ LEN VYHL. 94/2004).

SADA: PEČIATKA A PODPIS:

STUPEŇ:	DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA		OZNAČENIE: PBS-01
PROFESIA:	PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jozef Tomaník	DÁTUM:	12/2017
VYPRACOVAL:	Ing. Jozef Tomaník	ZÁK. ČÍSLO:	046/DSV/R00/PBS
		MIERKA:	1:500
KONTROLOVAL:	Ing. Jozef Tomaník	FORMÁT:	2 x A4

STAVEBNÍK:	Mesto Žilina, Odbor školstva a mládeže
STAVBA:	Základná škola Trnové
OBJEKT:	Základná škola
OBSAH:	Situácia stavby
KATASTRÁLNE ÚZEMIE:	Trnové, okres Žilina, Žilinský kraj
PARCELA Č.:	KN 1264