PÔDORYS 1.POSCHODIA - BLOK "A", NAVRHOVANÝ STAV



POZNÁMKA:

- PROJEKT RIEŠI NÁVRH ELEKTROINŠTALÁCIE SOCIALNÝCH ZARIADENÍ A JE NAVRHNUTÝ V ZMYSLE PROJEKTU * SPRACOVANÉHO 3/2011
- SVIETIDLA SÚ NAVRHNUTÉ V TOTOŽNÝCH POČTOCH A TVAROCH S LED TECHNOLÓGIOU.
- SVIETIDLA SÚ NAVRHNUTÉ V ZMYSLE SPRACOVANEJ DOKUMENTÁCIE "Výmena zasklených fasád a oklen a zateplenie obvodového plášťa budovy MsÚ v Žiline"

LEGENDA:

- A STROPNÉ SVIETIDLO (prisadené) +LED ŽIAROVKA E27 PHILIPS (OSRAM) -7W
- B LED svietidlo zápustné 6W nerez - štvorec s transformátorom
- RADIÁLNY VENTILÁTOR DO PODHLADU napr. SP 120/1, Pe=20W/230V S DOBEHOM - rieši VZT - NAPÁJANÝ SO SVETELNÉHO OBVODU CHKE-R-J 5x1,5mm²
- Zx NOVÝ ZÁSUVKOVÝ OBVOD ISTENÝ B16/1 NAPÁJANÝ Z ROZVÁDZAČA NA CHODBE (bez označenia vedľa RS-11) káblom CHKE-R-J 3x2,5mm²
- VENTILÁTOR DO POTRUBIA napr. TD 500/150 T IP44 S DOBEHOM, Pe=53W/230V - rieši VZT, NAPÁJANÉ CEZ TLAČIDLO KÁBLOM CHKE-R-J 5x1,5mm²
- Tlačidlo 1/0 napr. LEGRAND VALENA BIELA, PRE OVLÁDANIE ČASOVÉHO RELÉ VENTILÁTOROV TD500/150T, NAPÁJANÝ SAMOSTATNE ISTENÝM OBVODOM Z ROZVÁDZAČA NA CHODBE (bez označenia) KÁBLOM CHKE-R-J3x1,5mm²
- VYPÍNAČE "1" resp. "5" NOVÉHO SVETELNÉHO OBVODU ISTENÉ B10/1 NAPÁJANÉ Z ROZVÁDZAČA NA CHODBE (bez označenia vedľa RS-11) káblom CHKE-R-J 3x1,5mm², napr. LEGRAND VALENA BIELA S IP44
- PRIESTOR SO ZVÝŠENOU OCHRANOU POSPÁJANÍM V ZMYSLE STN 33 2000-7-701, CYA Z/Ž 4mm²

LEGENDA MIESTNOSTÍ

OZN.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m2
1.01	PREDSIEŇ MUŽI	3,96
1.02	PREDSIEŇ MUŽI	4,16
1.03	WC MUŽI	1,47
1.04	WC MUŽI	1,47
1.05	PREDSIEŇ ŽENY	4,12
1.06	WC ŽENY	1,47
1.07	WC ŽENY	1,47
1.08	SPRCHA	4,06
1.09	UPRATOVAČKA	3,13
1.10	SPRCHA	3,13

JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA BUDE ŠÚČASŤOU MONTÁŽNEJ DOKUMENTÁCIE.

SCHÉMA OBJEKTU



Zodpovedný projektant	Ing. Marcel Caltík	RASAND atelér, spol. s r.o.
Vypracoval	Ing. Igor Mlnárik	Závodská cesta 3740/60, 010 01 Žilina, +421 905 541 834, rasand.atelier@gmail.com — projektovanie stavieb, statika stavieb, stavebné cenárstvo
Kontroloval	Ing. Marcel Caltík	

PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY

Investor	Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Pôvodný autor	Ing. arch. Viera Mecková
Hlavný inžinier projektu	Ing. Jana Škodová

ZooM atelier — Ing. Jana Škodová, Berlinská 1679/2, 010 08 Žilina, +421 904 876077, janaskodova.za@gmail.com

Stavba	MESTSKÝ ÚRAD ŽILINA STAVEBNÉ ÚPRAVY SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ
Číslo zákazky	2017 A 01
Stupeň dokumentácie	RP
Dátum 1.vydania	06/2017
Mierka	1:50
Formát	3 A4
Číslo paré	
Názov výkresu	PÔDORYS 1.POSCHODIA - BLOK "A" NAVRHOVANÝ STAV
Profesia	ELEKTROINŠTALÁCIA
Číslo výkresu	ELI - 01