Vysvetlenie č.13

V zmysle § 48 Zákona o verejnom obstarávaní č.343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie vo verejnom obstarávaní ID: 2020/S 141-347063, 27060 – MSS, Vestník č. 155/2020 - 24.07.2020.

Otázka č. 87

Po preštudovaní predmetu obstarávania sme dospeli k presvedčeniu, že použitý systém riadenia a monitorovania sústavy ver. osvetlenia ako aj dispečing verejného osvetlenia je jedinečný systém sw a hw komunikujúci jedinečnými protokolmi od jedného výrobcu a nie sú na trhu dostupné prvky (LC moduly , prvky riadenia RVO) sw a hw od iných výrobcov kompatibilné s týmto produktom. Toto odporuje jednotlivým vysvetleniam k otázkam č. 59 a 60. Uchádzač nemôže splniť všetky podmienky podľa prílohy č. 16 týkajúce sa povinnej výbavy RVO, systému riadenia a monitorovania sústavy verejného osvetlenia a LC modulov bez súčinnosti výrobcu tohto systému. Výrobca riadiaceho systému, ktorý je už nasadený a popísaný v predmete zákazky je značne zvýhodnený oproti iným uchádzačom, ktorý sú takto nastavenými súťažnými podmienkami diskriminovaní. Žiadame preto o nápravu súťažných podmienok zo strany 67 súťažných podkladov, kde obstarávateľ uvádza, že v Riadiacom systéme sú použité proprietárne protokoly. Túto podmienku nie je možné splniť nakoľko tým je zamedzené kompatibilite.

Vysvetlenie:

Pre odstránenie pochybností o nediskriminácii uchádzačov a o otvorenej možnosti poskytovateľa použiť aktuálny (tohto času nainštalovaný) aj vlastný systém riadenia a monitorovania sústavy verejného osvetlenia (SW aj HW) pre plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy verejný obstarávateľ upravil časti SP vo vysvetlení k žiadosti o nápravu (Vyjadrenie k žiadosti o nápravu 27060MSS) a zverejnil „Nové znenie zmluvy“.
V odpovediach na otázky 59 a 60 deklaruje akceptáciu prvkov riadenia aj od iných výrobcov s podmienkou zachovania požadovanej funkcionality. Na základe predošlej žiadosti o nápravu verejný obstarávateľ ***zároveň úplne vynecháva požiadavku na kompatibilitu systému s HW časťou aktuálneho (tohto času nainštalovaného) systému riadenia !***
Verejný obstarávateľ sa nemá ako vyjadriť k tvrdeniu uchádzača, že nevie splniť všetky menované požiadavky bez súčinnosti výrobcu tohto systému, pretože v prílohe č. 16 sú menované funkcie systému, ktoré je možné dosiahnuť aj prvkami iných výrobcov ak si nevie zabezpečiť prvky tohto času nainštalovaného systému.
Uchádzač menuje zo strany 67 v SP proprietárne protokoly v riadiacom systéme. Proprietárne protokoly sú však spomenuté aj na strane 54, 67, 138 a 156.
Strana 54 (SP) a súvisiaca strana 138 (Zmluva) - tu sú proprietárne protokoly spomenuté v zátvorke ako je momentálne zaistená jedna z vlastností aktuálneho systému riadenia a monitorovania, ktorý je prevádzkovaný v sústave VO.
Strana 138 (SP) a súvisiaca strana 156 (Zmluva) - tu sú proprietárne protokoly spomenuté v zátvorke ako jedna z možností ako má poskytovateľ zaistiť jednu z vlastností systému riadenia a monitorovania, ktorý bude poskytovateľ prevádzkovať.

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že trvá na požiadavke prevádzkovať taký systém riadenia a monitorovania sústavy, ktorého jednou z kľúčových vlastností je: „obojsmerná zabezpečená komunikácia“. Túto vlastnosť systému môže poskytovateľ zaistiť napríklad použitím proprietárneho protokolu obojsmernej komunikácie, najmä v prípade komunikácie medzi jednotlivými prvkami systému. Poskytovateľ však môže túto požiadavku splniť aj iným vhodným spôsobom, napríklad šifrovaným prenosom údajov, najmä v prípade komunikácie medzi RVO a dispečingom. Dôležité je, aby boli tieto komunikácie zabezpečené proti jednoduchému „odpočúvaniu systému“ a „infiltrovaniu nežiadúcich príkazov“ pri riadiacej komunikácii systému.
Verejný obstarávateľ nebude nijakým spôsobom diskriminovať uchádzačov, ak sa rozhodnú pre plnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy použiť proprietárne protokoly iných výrobcov, pretože sa predpokladá, že každý výrobca používa proprietárne protokoly pre komunikáciu svojich prvkov.

Otázka č. 88
Sú 24m stožiare , ktoré treba demontovať, vo vlastníctve obstarávateľa a je možné tento vlastnícky vzťah preukázať?

Vysvetlenie:

Riešenie vlastníckych vzťahov k jednotlivým prvkom sústavy VO nie je predmetom SP.

V Žiline 16.09.2020

Ing. Roman Osika
vedúci oddelenia verejného obstarávania