

LEGENDA:	
OZNAČENIE:	POPIS:
	VEREJNÁ KANALIZÁCIA
	NAVRHOVANÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA

UPOZORNENIE!

PRI PRIESTOR. USPORIADANÍ POZEM. VEDENÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ MIN. VZDIALENOSTI V HORIZONT A VO VERTIKÁL. SMERE (STN 736005). PRED ZÁHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ PREVIESŤ VYTÝČENIE VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH VEDENÍ.

VŠ	NAVRHOVANÁ VODOVODNÁ ŠACHTA
FP	NEREZOVÁ STĹPOVÁ FONTÁNKA NA PITIE AFO 02

ZODP. PROJEKTANT: Ing.Róbert Kardoš	PROJEKTANT: Ing.Róbert Kardoš	AUTOR: Ing.arch. Miroslav Ulbricht		
MIESTO STAVBY:	Žilina - Vlčince, vnútroblok medzi ul. Fatranská a Karpatská			
INVESTOR:	Mesto Žilina			
STAVBA: REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTORU VNÚTROBLOKU UL. FATRANSKÁ, ŽILINA - VLČINCE			DÁTUM:	02/2018
			STUPEŇ:	RP
			ZAK. ČÍSLO:	
			PROFESIA:	zti
			FORMÁT:	2 x A4
OBSAH VÝKRESU: SITUÁCIA			Č.VÝKRESU:	MIERKA:
			1	1:200

ÚZEMIE


DRUH POVRCHU

VZDIALENOSTI OBJEKTOV

ŽILINA
ZELEŇCHODNÍKZELEŇ
8,87,3

OZNAČENIE OBJEKTOV

VŠFP



HĽBKA VÝKOPU

KÓTY DNA POTRUBIA

KÓTY RASTLÉHO TERÉNU

ZROVNÁVACIA ROVINA

STANIČENIE V KM




VZDIALENOSTI (m)	8,8	7,3
PROFIL (mm) DĹŽKA (m)	25 - 16,1	
SKLON (‰) DĹŽKA (m)	6 - 16,1	
MATERIÁL	HDPE-PE 100/PN16	
ULOŽENIE	TYP A - 2	

POZN. : VÝŠKOVÉ KÓTY JESTVUJÚCICH SIETÍ SÚ ORIENTAČNÉ.
PRED ZAČATÍM PRÁC VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ SIETE.

ZODP. PROJEKTANT: Ing.Róbert Kardoš	PROJEKTANT: Ing.Róbert Kardoš	AUTOR: Ing.arch. Miroslav Ulbricht		
MIESTO STAVBY:	Žilina - Vlčince, vnútroblok medzi ul. Fatranská a Karpatská			
INVESTOR:	Mesto Žilina			
STAVBA: REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTORU VNÚTROBLOKU UL. FATRANSKÁ, ŽILINA - VLČINCE			DÁTUM:	02/2018
			STUPEŇ:	RP
			ZAK. ČÍSLO:	
			PROFESIA:	zti
			FORMÁT:	2 x A4
OBSAH VÝKRESU: POZDĹŽNE REZY			Č.VÝKRESU: 2	MIERKA: 1:100/500

DETAIL NAVRTÁVKY NA POTRUBIE



VÝPIS MATERIÁLU:

- 1

NAVRTÁVACÍ PÁS JMA HOD UMIVERZÁLNY
- 2


PRÍTLAČNÉ SKRUTKOVANIE ISIFLO TYP 110
- 3

VENTILOVÝ POKLOP
- 4


ZEMNÁ VENTILOVÁ SÚPRAVA
- 5

BET. PODPORNÝ BLOK

ULOŽENIE POTRUBIA



KLADACSKY PLAN VODOVODNEJ PRIPOJKY



VÝPIS MATERIÁLU:

- 1

NAVRTÁVACÍ PÁS JMA HOD UMIVERZÁLNY + ZEMNÁ VENTILOVÁ SÚPRAVA + VENTIL. POKLOP

1ks
- 2

PRÍTLAČNÉ SKRUTKOVANIE ISIFLO TYP 110

1ks
- 3

SA - KLA - S

1ks
- 4

/GUĽOVÝ UZÁVER "ISIFLO" TYP Č. 4172 S PRÍTL. A ZÁV. SPOJOM/

2ks
- 5

PRECHODKA REDUK. S VONK. A VNÚT. ZÁVITMI - 241

1ks
- 6

VODOMER S NADSTAVCAMI

1ks
- 7

VENTIL SPÄTNÝ HLAVICOVÝ NATRUBKOVÝ Z10 137 - 616

1ks
- 8

VSUVKA JEDNOZNAČNÁ S VONKAJ. ZÁVITMI - 280

1ks
- 9

/VENTIL GUĽOVÝ S ODVODŇOVAČOM "ARTEMA" TYP Č. CIM 200

1ks
- 10

KONZOLA NA UCHYTENIE VODOM. ZOSTAVY


1ks
- 11

VENTIL VÝTOKOVÝ S PRÍPOJOM PRE HADICU K3T-DN1/2"


1ks

ZODP. PROJEKTANT: Ing.Róbert Kardoš	PROJEKTANT: Ing.Róbert Kardoš	AUTOR: Ing.arch. Miroslav Ulbricht		
MIESTO STAVBY:	Žilina - Vlčince, vnútroblok medzi ul. Fatranská a Karpatská			
INVESTOR:	Mesto Žilina			
STAVBA: REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTORU VNÚTROBLOKU UL. FATRANSKÁ, ŽILINA - VLČINCE			DÁTUM:	02/2018
			STUPEŇ:	RP
			ZAK. ČÍSLO:	
			PROFESIA:	zti
			FORMÁT:	2 x A4
OBSAH VÝKRESU: KLADAČSKÝ PLÁN VODOVODNEJ PRÍPOJKY			Č.VÝKRESU:	MIERKA:
			3	

REZ A-A'



PÔDORYS



- 3cm PIESKOVÉ LÔŽKO
- 15cm PODKLADNÝ BETÓN
- 12cm ŠTRKOVÝ NÁSYP
- TERÉN

- BETÓNOVÁ NÁDRŽ
- BETÓNOVÝ POKLOP
- BETÓNOVÁ SKRUŽ
- POKLOP 600x600
- POPLASTOVANÉ STUPAČKY

ZAŤAŽENIE POKLOPU

400kN
A=100 B=150

MAX.VÁHA 6+1,5t
HLBKA OSADENIA
H=

VODOMERNÁ ŠACHTA
1500/1400/1800 (vnútorné)
Monolitická

KLARTEC, spol. s r. o.
Mikovíniho 8
917 01 Trnava

ZODP. PROJEKTANT: Ing.Róbert Kardoš	PROJEKTANT: Ing.Róbert Kardoš	AUTOR: Ing.arch. Miroslav Ulbricht		
MIESTO STAVBY:	Žilina - Vlčince, vnútroblok medzi ul. Fatranská a Karpatská			
INVESTOR:	Mesto Žilina			
STAVBA: REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTORU VNÚTROBLOKU UL. FATRANSKÁ, ŽILINA - VLČINCE			DÁTUM:	02/2018
			STUPEŇ:	RP
			ZAK. ČÍSLO:	
			PROFESIA:	zti
			FORMÁT:	2 x A4
OBSAH VÝKRESU: VODOMERNÁ ŠACHTA			Č.VÝKRESU:	MIERKA:
			4	