

WENZ S.P.O.		Název stavby: Oprava elektroinštalácie v CSS ORAVA, Medvedzlie 136, BLOK A, 2.NP	
Datum: 10/2019		Miesto výkresu: ROZVÝDZAČ PR2NPA A	
Supern: PS		Mierka:	
		Formát: A4	
		Kreslí: Ing. Martin Muriňa Projektovú: Ing. Muriňa Zodp.práv.: Ing. Martin Muriňa	
		Kontroluje: Ing. Martin Muriňa Kontroluje: Ing. Martin Muriňa Kontroluje: Ing. Martin Muriňa	
		Kresla: 2	



CHARAKTERISTIKA: ROZVODNICA  
 Počet modulov: 72  
 NAPÁJKA: SÚSTAVA 3/N/PE AC 400/230 V TN-S  
 Ochrana pre zásahom elektrickým prúdom STN 2000 - 4 - 41 :2007  
 Ochranné opatrenie: samostatné odpojenie napájania  
 POZĎADAVKY:  
 Základná ochrana: Ochrana pred priamym dotykom  
 Príloha A: AI - základná izolácia živých častí  
 A2 - zábrany, kryty  
 Príloha B: Prekážky a umiestnenie mimo dosah  
 Ochrana pri poruche: Ochrana pred neplným dotykom čl. 411.3  
 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl. 411  
 Samostatné odpojenie pri poruche čl. 411.3.2  
 Doplnková ochrana: Prídovými chráňičmi  
 Skratová odolnosť prvkov: min 10kA

