



existujúce vývody v sústave TN-C - ponechať do rekonštrukcie elektroinštalácie

OV 16 ZZ - OCELOVÉ KONŠTR.
OV 16 ZZ - OK
F01 30x4 - UZEMNIOVACIA SOUSTAVA

HLAVNÁ UZEM. PRIPÔJNICA 1809

CYKY-J 5x25 prívod

CYKY-□ 3x1,5 HDD

CYKY-□ 3x1,5

