

# Združenie obcí „Tríbečská cyklomagistrála“

Ul. SNP 448/69, 95611 Ludanice

•  
Vysvetľovanie všetkým záujemcom  
•

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

11.12.2025

## Vec

Verejné obstarávanie - zadanie zákazky na „Tríbečská cyklomagistrála, 1.etapa a 2.etapa“  
- Poskytnutie vysvetlenia - 03

V zmysle zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov nasledovne:

### Otázka č. 1

V rámci odstránenia humóznej vrstvy zeminy sa odstráni 30 649 t. Na spätný zásyp sa použije 6 750 t. Množstvo odpadu s ktorým je uvažované na uskladnenie je 2 430 t. Ako máme uvažovať s prebytkom ornice? Vo výkaze výmer sú iba položky súvisiace s premiestnením ornice do 15 km. Máme uvažovať s tým, že sa ornica použije pre potreby združenia obcí ako je to uvedené v technickej správe?

**Odpoveď na otázku č. 1:** Verejný obstarávateľ uvádza, že nakoľko ornica nie je odpad, nemôže sa uskladniť na skládke, ale je potrebné ju premiestniť na určené miesto. O tomto mieste rozhodne obstarávateľ resp. kompetentný úrad. Na určenom mieste bude ornica zložená na hromadu alebo hrubo rozprestretá priamo z dopravného prostriedku (v závislosti od rozhodnutia obstarávateľa resp. kompetentného úradu).

### Otázka č. 2

Vo výkaze výmer v časti 05 – Úsek 4 – Kovarce most - Presľany hydroelektrárň sú položky:

Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3.5 m do betónového základu – množstvo 215 ks

Stĺpik Zn. d 60 mm/1 bm. pre dopravné značky –  
množstvo 215 ks

Myslíme si, vzhľadom na PD aj výkaz výmer že sú tieto množstvá chybné uvedené. Upraví verejný obstarávateľ výkaz výmer?

**Odpoveď na otázku č. 2:** Verejný obstarávateľ uvádza, že v rozpočte pre úsek 4 sa je správna hodnota 22 a nie 215. Položky 37 a 38 majú teda výmeru 22 ks.  
Verejný obstarávateľ vykonal opravu č. 1 prílohy č. 2 SP.

S pozdravom

Daniel Hučko  
predseda združenia