

Základná škola, Hroncova 23, Košice

Hroncova 23, 040 01 Košice

IČO: 35540605

Vec: Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 1

Košice, 15.07.2026

Verejný obstarávateľ vyhlásil podlimitnú zákazku podľa § 110 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) s uplatnením elektronickej aukcie s názvom **„Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy, Hroncova 23 v Košiciach“**. Zákazka bola vyhlásená prostredníctvom Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 131/2026 pod číslom 9218 - WYP dňa 02.07.2026. Prostredníctvom systému eZakazky bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie č. 1 dňa 14.07.2026 o 14:16 hod. (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“).

Otázka č. 1:

„Prosíme verejného obstarávateľa o vysvetlenie k výkazu výmer, položka č. 184 – „Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou“, vo výmere 2 593,423 m². Upozorňujeme, že hrúbka 5,5 mm je pre daný typ pásu neštandardne vysoká – pásy tejto hrúbky sa bežne používajú ako izolácie mostoviek, nie na strešné plášte. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či je uvedená hrúbka 5,5 mm správna, alebo či ide o chybu v položke výkazu výmer.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

V prílohe poskytujeme odpoveď projektanta. Pre upresnenie, v poskytnutom Výkaze výmer – Príloha č. 1A Výkaz výmer sa jedná o položky číslo:

Položka č. 184 – 1.1.1.2.2.6.1.

Položka č. 126 - 1.1.1.2.2.1.4.

Prílohy:

Vysvetlenie položky 126

Spracovala: Mgr. Barbora Kučerková

Mgr. Martin Fazekaš
riaditeľ