



POŽIARNA ODOLNOSŤ
STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

DRUH STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE	NAJINIŠIA POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ KONŠTRUKČNÝCH PRVKOV [MIN.]				
	SPB I*	SPB II*	SPB III*	SPB IV*	SPB V*
1 POŽIARNE STENY A POŽIARNE STROPY					
- V NADZEMNÝCH PODLAŽIACH	30	45	60		
- V POSLEDNOM NADZEMNOM PODLAŽÍ	15	30	45		
OBVODOVÉ STENY					
a) ZABEZPEČUJÚCE STABILITU STAVBY V NADZEMNÝCH PODLAŽIACH	30	45	60		
a) ZABEZPEČUJÚCE STABILITU STAVBY V POSLEDNOM NADZEMNOM PODLAŽÍ	15	30	45		
b) NEZABEZPEČUJÚCE STABILITU STAVBY ALEBO JEJ ČASŤ	15	30	45		
2 STREŠNÝ PLÁŠŤ	15	30	45		
POŽIARNE UZÁVERY OTVOROV					
b) V NADZEMNÝCH PODLAŽIACH	30	30	45		
c) POSLEDNOM NADZEMNOM PODLAŽÍ	15	30	30		
5 NOSNÉ KONŠTRUKCIE SCHODISK VO VNÚTRI POŽIARNEHO ÚSEKU, KTORÉ NIE SÚ SÚČASŤOU CHÚC	-	15	30 D2		
7 NOSNÉ KONŠTRUKCIE STIECH BEZ POŽIARNEJ DELIACEJ FUNKCIE	15	30	45		
NOSNÉ KONŠTRUKCIE VNÚTRI STAVBY, KTORÉ ZABEZPEČUJÚ STABILITU STAVBY					
b) V NADZEMNÝCH PODLAŽIACH	30	45	60		
c) V POSLEDNOM NADZEMNOM PODLAŽÍ	15	30	45		
9 NOSNÉ KONŠTRUKCIE VNÚTRI POŽIARNEHO ÚSEKU NEZABEZPEČUJÚCE STABILITU STAVBY	15	30 D2	45 D2		