



Seznam svítidel (Budova 1, Poschodi 1)								
Index	Výrobce	Název výrobku	Číslo výrobku	Osazení	Světelný tok	Číselník údržby	Instalovaný příkon	Počet
1	Milma Light	PROLINE 45 SURFACE OPAL 2300lm 18W 840 1121 WH IP20 ON/OFF	MI117181833	1x LED	2300 lm	0.80	18 W	21
		PROLINE 45 PENDANT OPAL 2300lm 18W 840 1121 WH IP20 ON/OFF						
4	LEDVANCE	DL IP44 DN 215 24W 840 WT	4058075703223	1x LED / CRI >= 80	2400 lm	0.80	24 W	6
12	Milma	SUPREME D PT IP54 CB WH		4x HP LED's	0 lm	0.80	5 W	3

Autor svetlotechnického výpočtu: OnPro s.r.o, Ing. Miroslav Mézeš  
Architekt návrhu: Ing. Arch. Martin Schaller  
Projekt rešpektuje rozmiestnenie svetidiel podľa dodaných záväzných podkladov generovaných svetlotechnickým výpočtom v zodpovednosti návrhu architektúry objektu.  
Projektant elektro nepreberá zodpovednosť za dosiahnuté parametre navrhovaného osvetlenia

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 3/PEN AC 230/400V 50Hz TN-C  
3/PE/N AC 230/400V 50Hz TN-S

OCHRANA: STN 33 2000-4-41: PRI PORUCHE:  
-samočinným odpojením v sieti TN  
-doplnkové pospájanie

V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:  
-izolovaním živých častí  
-zábranami a krytmi,

Genproj:	Ing. arch. Zuzana Dolobáčová	Datum:	12/2024
ATELIÉR D3 s.r.o.,Nám. slobody 2834/52, 066 01 HUMENNE		Formát:	A3 / 2 x A4
Stavebník:	Základná škola, Hroncova 23, 040 01 Košice	Mierka:	1:155
ICO: 35 540 605, v.z.: Mgr. Martin Fazekás		Arch.: 202505-ZŠ.ELI.BL.1-14	
Stavba:	Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy Hroncova 23, Košice	Zmena č.:	-
Miesto:	Hroncova 23, Košice, Košice-Sever, k.u.: Severné mesto, č.p.2529/1	Arch.:	-
Subor:	S0.200: PREPOJOVACÍ TUNEL - elektroinštalácia a bleskozvod	Výkres č.:	-
Název výkresu:	1.NP - spojovacia chodba - dispozícia obvodov	Výkres číslo:	D2.3.01
Projektová dokumentácia je originál a je duševným majetkom spracovateľa v zmysle zákona. Akékoľvek rozmnožovanie je j časťou alebo			