



NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 3/PEN AC 230/400V 50Hz TN-C  
3/PE/N AC 230/400V 50Hz TN-S

OCHRANA: STN 33 2000-4-41: PRI PORUČE:  
-samočinným odpojením v sieti TN  
-doplňkové pospájanie  
V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:  
-izolovaním živých častí  
-zábranami a krytmi,

PR-Elektro s.r.o.- Ing. Róbert Papcun		Účel: Projekt	
Vypracoval	Ing. arch. Zuzana Dolobáčová, ATÉLIER D3 s.r.o., Nám. slobody 2834/52, 066 01 HUMENNE	Datum:	12/2024
HIP		Formát:	A3 / 2 x A4
Gen.proj.		Mierka:	1:250
Stavebník	Základná škola, Hroncova 23, 040 01 Košice IČO: 35 540 605, v.z.: Mgr. Martin Fazekáš	Arch:	202505-ZŠ.ELI.BL.1-14
Stavba:	Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy Hroncova 23, Košice	Zmena č.:	-
Miesto:	Hroncova 23, Košice, Košice-Sever, k.u.: Severné mesto, č.p.2529/1	Archidielo:	-
Objekt:	S0.200: PREPOJOVACÍ TUNEL - elektroinštalácia a bleskozvod	Vykres č.:	-
Obsah:	Strecha-spojovacia chodba - bleskozvod	Vykres čísla:	D.2.3.02
Projektová dokumentácia je originál a je duševným majetkom spracovateľa v zmysle zákona. Akékoľvek rozmnožovanie jej častí, alebo celku, prípadné využitie riešení tretími osobami, resp. mimo		Ing. Róbert Papcun 0944 421 930 rpapcun@gmail.com	