



NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 3/PEN AC 230/400V 50Hz TN-C  
3/PE/N AC 230/400V 50Hz TN-S

OCHRANA: STN 33 2000-4-41: PRI PORUČE:  
-samočinným odpojením v sieti TN  
-doplnkové pospájanie  
V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:  
-izolovaním živých častí  
-zábranami a krytmi,

Gen.proj:	Ing. arch. Zuzana Dolobáčová	Datum:	12/2024
ATELIÉR D3 s.r.o.,Nám. slobody 2834/52, 066 01 HUMENNE		Formát:	A3 / 2 x A4
Stavebník:	Základná škola, Hroncova 23, 040 01 Košice	Mierka:	1:120
IC0: 35 540 605, v.z.: Mgr. Martin Fazekás		Archív:	202505-ZŠ.ELI.BL.1-14
Stavba:	Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy Hroncova 23, Košice	Zmena č.:	-
Miesto:	Hroncova 23, Košice, Košice-Sever, k.u.: Severné mesto, č.p.2529/1	Archív:	-
Subor:	SO.100: PAVILÓN IV. - elektroinštalácia a bleskozvod	Výkres č.:	-
Názov výkresu:	Strecha - dispozícia obvodov pre VZT	Výkres číslo:	D1.6.08

Ing. Róbert Papcun  
09.44.421.930  
rpapcun@gmail.com  
elektro projekt revízie

Vykonávanie odbornej prehliadky-revize S13  
Vyhláska č. 508/2009 Z.z. elektrických zariadení

Účel: Projekt  
Výpracoval: PR-elektro s.r.o.  
Zodpovednosť: Ing. Róbert Papcun

celkový podrobný výkres riešenia tretím osobám resp. mimo uvedenej stavby, je trestné v zmysle zákona č.383/1997 Z.z.