



NAPAŤOVÁ SÚSTAVA: 3/PE/N AC 50Hz 230/400V TN-S
 OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM: Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41:
 a) ochrana základná (pred priamym dotykom): - izolovaním živých častí, zábranami a krytmi
 b) ochrana pri poruche: - ochranné uzemnenie, pospájanie, samostatným odpojením pri poruche
 - doplnková ochrana prúdovými chráničmi

Slova: Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy
 Hroncova 23, Košice
 Miesto: Hroncova 23, Košice, Košice-Sever, k.u.: Severné mesto, č.p.2529/1

Genpro: Ing. arch. Zuzana Dolobáčová
 ATELIER D3 s.r.o., Nám. slobody 2834/52, 066 01 HUMENNÉ
 Súbor: SO 01 - Elektroinštalácia a bleskozvod

Investor: Základná škola, Hroncova 23, 040 01 Košice
 IČO: 35 540 605, v.z.: Mgr. Martin Fazekáš
 Obsah: Rozvádzač RH

Účel: Projekt
 Dátum: 12/2024 Časť: ELEKTRO
 Mierka: - Zmena: 1
 Archivácia: 202505-ZŠ.ELI.BL.1-14

Vypracoval: PR-elektro s.r.o.
 Zodpovedá: Ing. Róbert Papcun
 Listov: 2
 Vykres č.: D1.6.11-2

elektro projekt
 od projektu po revíziu
 Ing. Róbert Papcun
 papcun@gmail.com
 0944 421 930

0944 421 930
 Vykonávanie odbornej prehladky-revizie §13
 Vyhlášky 508/2009 Z.z.
 elektrických zariadení