



- 22 Jednoduchá zásuvka 230V/16A-zásuvkový obvod č.2 osadená samostatne
- 2 Jednoduché zásuvky 230V/16A: v 2-rámčeku resp. dvojzásuvka s natočenými dulkami
- n jednoduchých zásuviek 230V/16A: v n-rámčeku
- Zásuvky v systémovom rámečku:
- 1-5x jednoduchá zásuvka 230V/16A v 1-5-rámčeku
- 1x datová zásuvka Zx RJ45 - Zx kábel cat.5 resp. cat.6 podľa vyberu investora
- Ukončenie kábelového vývodu pre spotrebič 230V voľne - na stene
- Ukončenie kábelového vývodu pre spotrebič 400V voľne - na stene
- VD-vývod pre varnú dosku cez sporákový vypínač 400V
- POŽIARNE STOP TLAČIDLO - (NHXCH FE180/E30 3x1,5 RE/1,5

bežné výšky osadenia ak nie je určené inak (konzultovať s investorm):
zásuvky: 0,2-0,3m nad podlahou, v exteriéri min 0,6m
-0,2-P / Zxx-PP - 0,2m nad posteľou
- el. polohovacia posteľ
- nad zdravotníckym stolíkom cca 0,85m
- pod stropom - napr vývod pre rozvážač UK - chladenie
- nad podlahou cca 0,25m - napr vývod pre rozvážač UK
- kúrenie

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 3/PEN AC 230/400V 50Hz TN-C
3/PE/N AC 230/400V 50Hz TN-S

OCHRANA: STN 33 2000-4-41: PRI PORUČE:
-samočinným odpojením v sieti TN
-doplňkové pospájanie
V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:
-izolovaním živých častí
-zábranami a krytmi,

Generačný:	Ing. arch. Zuzana Dolobáčová	Datum:	12/2024
Stavba:	ATELIER D3 s.r.o., Nám. slobody 2834/52, 066 01 HUMENNE	Formát:	A3 / 2 x A4
Stavba:	Základná škola, Hroncova 23, 040 01 Košice	Mierka:	1:120
IC0:	35 540 605, v.z.: Mgr. Martin Fazekas	Archív:	202505-ZŠ ELI.BL.1-14
Miesto:	Hroncova 23, Košice, Košice-Sever, k.u.z. Severné mesto, č.p.2529/1	Zmena č.:	1
Subor:	S0.100: PAVILÓN IV. - elektroinštalácia a bleskozvod	Archív:	-
Nový výkres:	2.NP - dispozícia obvodov PRS	Výkres č.:	-
Projektor dokumentácia	Je originál a je dusevým majetkom spracovateľa v zmysle zákona 40/1997 Z.z. o autorských právach	Výkres číslo:	D1.6.06