


LEGENDA ZNAČENIA VYKUROVACIEHO TELESA

NAPOJENIE RADIÁTORA TYPU "VENTIL KOMPAKT"



22VKP 6/14 DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORAD
DĹŽKA VYKUROVACIEHO TELESÁ (cm)
VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESÁ (cm)
SPÔSOB PRIPOJENIA VYKUROVACIEHO
TELESÁ - VENTIL KOMPAKT, SPODNÉ PRAVÉ
POČET PRÍDAVNÝCH VYKUROVACÍCH PLOCH
POČET ZÁKLADNÝCH VYKUROVACÍCH PLOCH

TV15 (2.00) - VK-RS20 (-)

- NASTAVENIE ARMATÚRY (BEZ PREDNASTAVENIA)
- DIMENZIA ARMATÚRY
- UZATVARACÍ VENTIL (Herz TS3000)
- NASTAVENIE ARMATÚRY
- DIMENZIA ARMATÚRY
- VENTILOVÁ VLOŽKA (HEIMEIER)

LEGENDA ZNAČENIA

- VRÁTNE VYKUROVACIE POTRUBIE, POTRUBIE PE-RT,
- TYČOVÉ POTRUBIE NAPR. HERZ, ISOLOVANÉ PE ISOLOČIOU
- PRÍVODNÉ VYKUROVACIE POTRUBIE, POTRUBIE PE-RT,
- TYČOVÉ POTRUBIE NAPR. HERZ, ISOLOVANÉ PE ISOLOČIOU

LEGENDA POPISOVÉHO POĽA

- ČÍSLO MIESTNOSTI
- ÚČEL MIESTNOSTI
- OBJEM MIESTNOSTI
- TEPELNÁ STRATA MIESTNOSTI
- PLOCHA MIESTNOSTI
- VÝPOČTOVÁ VNÚTORNÁ TEPLOTA

POZNÁMKY

-VŠETKY MATERIÁLY UVEDENÉ V PROJEKTE JE MOŽNÉ NAHRADIŤ EKIVALENTNÝMI V SÚLADE SO ZÁK. Č. 343/2015 Z. Z.
O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V ZNENÍ NESKORSÍCH PREDPISOV.
-VYKUROVACIA SÚSTAVA JE DIMENZOVANÁ PRE TEPLOTNÝ SPÁD 60/45°C.

Ing. Branislav Rozman - projekcia		✉ rozman.projekcia@gmail.com		☎ +421 902 714 203	
AUTOR		ING. BRANISLAV ROZMAN			
VYPRACOVAL		ING. BRANISLAV ROZMAN, ING. MONIKA ROZMANOVÁ			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. BRANISLAV ROZMAN			
INVESTOR		ZÁKLADNÁ ŠKOLA HRONCOVA 23 HRONCOVA 23 040 01 KOŠICE			
STAVBA		REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY HRONCOVA 23, KOŠICE SO.100 - PAVILÓN IV p.č. 2529/1, K.Ú. SEVERNÉ MESTO		DÁTUM	12/2024
				FORMÁT	10x44
				STUPEŇ	DSP
				ZÁK. Č.	
OBSAH		PÔDORYS 2.NP		M 1:75	PROFESIA
				D.1.6.02	UK